

別紙18 各室空調温湿度設定表

街区	棟名称	室名		夏季		冬季		換気回数 回/h	備考
				乾球温度℃	相対湿度%	乾球温度℃	相対湿度%		
5街区	青果棟	卸売場	売場スペース、通路	28以下	50～60	28以下	50～60	3	低温売場は市場業者整備、その他は集中熱源による。
		卸売場荷さばき	荷さばきスペース	28以下	50～60	28以下	50～60	3	
		卸売業者事務所	専用部	26	50	22	40	2	市場業者整備
			共用部	26	50	22	40	2	
		仲卸売場	売場全体、通路	28以下	50～60	28以下	50～60	3	
			積込スペース	28以下	50～60	28以下	50～60	3	
		仲卸売場荷さばき	荷さばきスペース	28以下	50～60	28以下	50～60	3	
		仲卸業者事務所		26	50	22	40	2	
		エネルギー施設		26	50	22	40	2	監視制御室のみ空調
6街区	水産仲卸売場棟	水産仲卸売場	売場スペース、通路	28以下	50～60	28以下	50～60	3	
		仲卸売場荷さばき	荷さばきスペース	28以下	50～60	28以下	50～60	3	
7街区	水産卸売場棟	卸売場		28以下	50～60	28以下	50～60	3	低温売場は市場業者整備、その他は集中熱源による。
		卸売場さばきスペース		28以下	50～60	28以下	50～60	2	
		卸売業者事務所	専用部	26	50	22	40	2	市場業者整備
			共用部	26	50	22	40	2	
	管理施設棟	管理施設	専用部	26	50	22	40	2	
			共用部	26	50	22	40	2	
		エネルギー施設		26	50	22	40	2	監視制御室のみ空調