

別紙21 中央監視点一覧表(機械設備)

名称	操作・監視			監 視			計 測			計量	備考
	オンオフ 状態 警報	オンオフ 状態	設定	状態 警報	状態	警報	温度	湿度	その他	積算	
〈冷熱源廻り制御〉											
熱源機 群発停		○									
熱源機 除外機指令		○									
熱源機				○							
冷水 1 次ポンプ				○							
冷水 2 次ポンプ 群発停		○									
冷水 2 次ポンプ 除外機指令		○									
冷水 2 次ポンプ				○							
インバータ故障						○					
熱源往温度計測							○				
熱源還温度計測							○				
熱源瞬時熱量、流量計測									○		
熱源積算熱量、流量計量										○	
熱源機 入口温度計測							○				
熱源機 出口温度計測							○				
〈冷却塔制御〉※ 1 S E T 当たり											
冷却塔 ファン				○							
冷却水ポンプ				○							
冷却水往温度計測							○				
冷却水往温度設定							○				
冷却水還温度計測							○				
冷却塔内濁水警報						○					
〈空調機制御〉※ 1 S E T 当たり											
空調機	○										
還気ファン				○							
室内温度計測・設定			○				○				
室内湿度計測								○			
還気 C O 2 濃度計測・設定			○						○		
冷／暖切換		○									
フィルター警報						○					
〈給排気ファン〉											
給気ファン	○										
排気ファン				○							
〈衛生設備〉											
受水槽 水位上下限警報						○					
給水ポンプユニット				○							
緊急遮断弁作動警報						○					
消火水槽 水位上下限警報						○					
消火補助水槽 水位上下限警報						○					
〈雨水再利用設備〉											
雨水貯留槽 水位上下限警報						○					
雨水処理貯留槽 水位上下限警報						○					
雨水処理装置 一括警報						○					
雨水処理装置 状態					○						
雨水処理装置 洗浄中					○						
雨水使用量計量										○	
薬注装置						○					
雑用水槽 水位上下限警報						○					
給水ポンプユニット				○							
雑用水補給水量計量										○	
薬注装置						○					
雑排水槽 水位上限警報						○					
雑排水ポンプ				○							
〈計測・計量〉											
外気温湿度計測							○	○			
給水量計量										○	
ガス量計量										○	
雨量計量										○	
風向・風速計測									○		