

豊洲市場における建築物衛生法に基づく空気環境測定結果

○測定日 : 平成30年10月26日(金)と平成31年1月8日(火)

○結果概要 : 浮遊粉じんの測定結果は、全ての測定ポイントにおいて、建築物衛生法等の基準値(0.15mg/m³)以下

<測定ポイント及び測定値>

【6街区】

測定場所			10月26日		1月8日		備考
			測定結果[mg/m ³]		測定結果[mg/m ³]		
			瞬間最高値	平均値	瞬間最高値	平均値	
水仲棟	1F	仲卸 6047			0.009	0.009	
	3F	倉庫 302 前	0.005	0.005	0.006	0.006	
		事務所 東 21	0.007	0.006			
		事務所 東 25			0.002	0.002	
	4F	関連物販店舗東側	0.040	0.022			
		関連物販店舗西側	0.007	0.006	0.008	0.007	

【7街区】

測定場所			10月26日		1月8日		備考
			測定結果[mg/m ³]		測定結果[mg/m ³]		
			瞬間最高値	平均値	瞬間最高値	平均値	
水卸棟	1F	卸 F10,F11			0.012	0.012	
	2F	うにセリ室			0.001	0.001	
		ホール	0.005	0.004			
		EV ホール東	0.002	0.002			
		EV ホール西			0.001	0.001	
	3F	卸干物 G3,G4			0.004	0.003	
		EV ホール東	0.002	0.002	0.002	0.002	
		EV ホール西	0.003	0.003	0.002	0.002	
	4F	転配送センターF12,G12			0.007	0.007	
		東京都水産分室	0.009	0.007			
		EV ホール西	0.005	0.004	0.009	0.006	
	5F	EV ホール東	0.003	0.003			
		EV ホール西	0.005	0.004	0.003	0.003	