

デ ー タ 集

仮設土壌処理プラント処理済み土の分析結果

※資料2－1分析結果

掘削微生物処理に伴う処理済み土（H25年1月分）

試料名	処理開始日	処理完了日	試料採取日	分析項目	備考
				溶出量(mg/L) ベンゼン 基準値:0.01mg/L	
a-1-2-1	H24.12.13	H24.12.27	H24.12.24	0.006	
a-1-2-2	H24.12.13	H24.12.27	H24.12.24	0.006	
a①-5-5-1	H24.12.20	H24.12.28	H24.12.25	0.002	
a①-5-5-2	H24.12.20	H24.12.28	H24.12.25	0.007	
a①-5-5-3	H24.12.20	H24.12.28	H24.12.25	0.006	
a①-4-4-1	H24.12.22	H24.12.29	H24.12.26	0.005	
a①-4-4-2	H24.12.22	H24.12.29	H24.12.26	0.006	
a①-6-6-1	H24.12.24	H25.1.4	H24.12.27	0.005	
a①-6-6-2	H24.12.24	H25.1.4	H24.12.27	0.005	
a①-2-4-1	H24.12.27	H25.1.5	H24.12.28	0.001	
a①-2-4-2	H24.12.27	H25.1.5	H24.12.28	0.007	
c-1-3-1	H24.12.19	H25.1.8	H25.1.5	0.002	
a-4-5-1	H25.1.9	H25.1.13	H25.1.10	0.004	
a-4-5-2	H25.1.9	H25.1.13	H25.1.10	0.004	
a①-1-4-1	H25.1.5	H25.1.18	H25.1.15	0.006	
c-5-6-1	H25.1.14	H25.1.20	H25.1.17	0.004	
c-5-6-2	H25.1.14	H25.1.20	H25.1.17	0.003	
a①-7-4-1	H25.1.19	H25.1.25	H25.1.22	0.001未満	
a①-7-4-2	H25.1.19	H25.1.25	H25.1.22	0.001未満	
a①-3-3-1	H24.12.10	H25.1.25	H25.1.23	0.010	
a①-3-3-2	H24.12.10	H25.1.25	H25.1.23	0.004	
a①-9-1-1	H25.1.22	H25.1.29	H25.1.26	0.007	
a①-9-1-2	H25.1.22	H25.1.29	H25.1.26	0.010	
a①-9-1-3	H25.1.22	H25.1.29	H25.1.26	0.009	
a-6-7-1	H25.1.10	H25.1.31	H25.1.28	0.002	
a-6-7-2	H25.1.10	H25.1.31	H25.1.28	0.004	
a-4-6-1	H25.1.17	H25.1.31	H25.1.28	0.003	
a-4-6-2	H25.1.17	H25.1.31	H25.1.28	0.004	

※1 試料名のaは掘削微生物処理対象土、cは掘削微生物処理及び洗浄処理対象土

掘削微生物処理に伴う処理済み土(平成25年2月分)

試料名※1	処理開始日	処理完了日	試料採取日	分析項目	備考
				溶出量(mg/L)	
				ベンゼン 基準値：0.01mg/L	
a-1-5-1	H25. 1. 19	H25. 2. 1	H25. 1. 29	0.001未満	
a-1-5-2	H25. 1. 19	H25. 2. 1	H25. 1. 29	0.005	
a①-8-4-1	H25. 1. 16	H25. 2. 1	H25. 1. 30	0.001未満	
a①-8-4-2	H25. 1. 16	H25. 2. 1	H25. 1. 30	0.001	
a①-8-4-3	H25. 1. 16	H25. 2. 1	H25. 1. 30	0.001	
a①-7-5-1	H25. 1. 23	H25. 2. 3	H25. 2. 1	0.009	
a①-7-5-2	H25. 1. 23	H25. 2. 3	H25. 2. 1	0.001	
a①-7-5-3	H25. 1. 23	H25. 2. 3	H25. 2. 1	0.001	
a-2-5-1	H24. 12. 22	H25. 2. 4	H25. 2. 2	0.001	
a-2-5-2	H24. 12. 22	H25. 2. 4	H25. 2. 2	0.003	
a①-9-2-1	H25. 1. 26	H25. 2. 5	H25. 2. 2	0.005	
a①-9-2-2	H25. 1. 26	H25. 2. 5	H25. 2. 2	0.004	
a①-9-2-3	H25. 1. 26	H25. 2. 5	H25. 2. 2	0.004	
c-6-8-1	H25. 1. 22	H25. 2. 7	H25. 2. 4	0.003	
c-6-8-2	H25. 1. 22	H25. 2. 7	H25. 2. 4	0.008	
c-6-8-3	H25. 1. 22	H25. 2. 7	H25. 2. 4	0.008	
c-1-6-1	H25. 1. 31	H25. 2. 9	H25. 2. 6	0.006	
c-1-6-2	H25. 1. 31	H25. 2. 9	H25. 2. 6	0.004	
c-1-6-3	H25. 1. 31	H25. 2. 9	H25. 2. 6	0.004	
a①-4-7-1	H25. 1. 26	H25. 2. 10	H25. 2. 7	0.002	
a①-4-7-2	H25. 1. 26	H25. 2. 10	H25. 2. 7	0.001未満	
a①-4-7-3	H25. 1. 26	H25. 2. 10	H25. 2. 7	0.001未満	
c-8-5-1	H25. 2. 8	H25. 2. 14	H25. 2. 11	0.001未満	
c-8-5-2	H25. 2. 8	H25. 2. 14	H25. 2. 11	0.001未満	
c-8-5-3	H25. 2. 8	H25. 2. 14	H25. 2. 11	0.001未満	
a-3-4-1	H25. 1. 24	H25. 2. 15	H25. 2. 12	0.001	
a-3-4-2	H25. 1. 24	H25. 2. 15	H25. 2. 12	0.001未満	
a-3-4-3	H25. 1. 24	H25. 2. 15	H25. 2. 12	0.001	
a①-9-3-1	H25. 2. 9	H25. 2. 16	H25. 2. 13	0.001未満	
a-2-6-1	H25. 1. 30	H25. 2. 16	H25. 2. 14	0.001	
a-2-6-2	H25. 1. 30	H25. 2. 16	H25. 2. 14	0.001未満	
a-2-6-3	H25. 1. 30	H25. 2. 16	H25. 2. 14	0.002	
c-7-6-1	H25. 2. 5	H25. 2. 18	H25. 2. 15	0.004	
c-7-6-2	H25. 2. 5	H25. 2. 18	H25. 2. 15	0.001未満	
c-7-6-3	H25. 2. 5	H25. 2. 18	H25. 2. 15	0.001	
a-5-7-1	H25. 1. 21	H25. 2. 20	H25. 2. 18	0.001	
a-5-7-2	H25. 1. 21	H25. 2. 20	H25. 2. 18	0.001未満	
a-5-7-3	H25. 1. 21	H25. 2. 20	H25. 2. 18	0.001未満	
c-4-8-1	H25. 2. 14	H25. 2. 20	H25. 2. 18	0.002	
c-4-8-2	H25. 2. 14	H25. 2. 20	H25. 2. 18	0.004	
a-6-9-1	H25. 2. 7	H25. 2. 20	H25. 2. 19	0.001未満	
a-6-9-2	H25. 2. 7	H25. 2. 20	H25. 2. 19	0.001	
a-6-9-3	H25. 2. 7	H25. 2. 20	H25. 2. 19	0.001未満	
a-3-5-1	H25. 1. 24	H25. 2. 23	H25. 2. 21	0.004	
a-3-5-2	H25. 1. 24	H25. 2. 23	H25. 2. 21	0.005	
a-2-7-1	H25. 2. 18	H25. 2. 24	H25. 2. 21	0.002	
a-2-7-2	H25. 2. 18	H25. 2. 24	H25. 2. 21	0.003	
a①-6-10-1	H25. 2. 22	H25. 2. 28	H25. 2. 26	0.010	
a①-6-10-2	H25. 2. 22	H25. 2. 28	H25. 2. 26	0.007	

※1 試料名のaは掘削微生物処理対象土、cは掘削微生物処理及び洗浄処理対象土

掘削微生物処理に伴う処理済み土(平成25年3月分)

試料名※1	処理開始日	処理完了日	試料採取日	分析項目	備考
				溶出量(mg/L)	
				ベンゼン 基準値：0.01mg/L	
a-5-8-1	H25. 2. 19	H25. 3. 1	H25. 2. 26	0.001	
a-5-8-2	H25. 2. 19	H25. 3. 1	H25. 2. 26	0.004	
a-3-6-1	H25. 2. 23	H25. 3. 2	H25. 2. 27	0.005	
a-3-6-2	H25. 2. 23	H25. 3. 2	H25. 2. 27	0.006	
c-4-9-1	H25. 2. 16	H25. 3. 10	H25. 3. 7	0.005	
c-4-9-2	H25. 2. 16	H25. 3. 10	H25. 3. 7	0.004	
c-4-9-3	H25. 2. 16	H25. 3. 10	H25. 3. 7	0.003	
a-3-7-1	H25. 3. 6	H25. 3. 14	H25. 3. 12	0.006	
a-6-11-1	H25. 3. 2	H25. 3. 17	H25. 3. 15	0.002	
a-6-11-2	H25. 3. 2	H25. 3. 17	H25. 3. 15	0.005	
a-6-11-3	H25. 3. 2	H25. 3. 17	H25. 3. 15	0.003	
a①-1-7-1	H25. 2. 18	H25. 3. 18	H25. 3. 16	0.001未満	
a①-1-7-2	H25. 2. 18	H25. 3. 18	H25. 3. 16	0.001未満	
a①-1-7-3	H25. 2. 18	H25. 3. 18	H25. 3. 16	0.001	
a①-4-10-1	H25. 3. 11	H25. 3. 19	H25. 3. 16	0.003	
a①-4-10-2	H25. 3. 11	H25. 3. 19	H25. 3. 16	0.002	
a①-4-10-3	H25. 3. 11	H25. 3. 19	H25. 3. 16	0.002	
c-2-8-1	H25. 3. 1	H25. 3. 20	H25. 3. 18	0.004	
a①-3-8-1	H25. 3. 13	H25. 3. 21	H25. 3. 18	0.001	
a①-3-8-2	H25. 3. 13	H25. 3. 21	H25. 3. 18	0.001	
a-5-9-1	H25. 3. 4	H25. 3. 21	H25. 3. 19	0.002	
a-5-9-2	H25. 3. 4	H25. 3. 21	H25. 3. 19	0.002	
a-5-9-3	H25. 3. 4	H25. 3. 21	H25. 3. 19	0.002	
a①-3-9-1	H25. 3. 22	H25. 3. 28	H25. 3. 25	0.001未満	
a①-3-9-2	H25. 3. 22	H25. 3. 28	H25. 3. 25	0.001未満	
a①-3-9-3	H25. 3. 22	H25. 3. 28	H25. 3. 25	0.001未満	
a①-4-11-1	H25. 3. 20	H25. 3. 28	H25. 3. 25	0.001未満	
a①-4-11-2	H25. 3. 20	H25. 3. 28	H25. 3. 25	0.001未満	
a①-4-11-3	H25. 3. 20	H25. 3. 28	H25. 3. 25	0.001未満	
a-2-9-1	H25. 3. 16	H25. 3. 28	H25. 3. 26	0.001未満	
a-2-9-2	H25. 3. 16	H25. 3. 28	H25. 3. 26	0.001未満	
a-2-9-3	H25. 3. 16	H25. 3. 28	H25. 3. 26	0.002	
a-6-12-1	H25. 3. 13	H25. 3. 29	H25. 3. 26	0.002	
a-6-12-2	H25. 3. 13	H25. 3. 29	H25. 3. 26	0.001	
a-6-12-3	H25. 3. 13	H25. 3. 29	H25. 3. 26	0.001	
a-5-10-1	H25. 3. 20	H25. 3. 29	H25. 3. 27	0.001未満	
a-5-10-2	H25. 3. 20	H25. 3. 29	H25. 3. 27	0.001未満	
a-5-10-3	H25. 3. 20	H25. 3. 29	H25. 3. 27	0.001未満	
a①-1-8-1	H25. 3. 18	H25. 3. 29	H25. 3. 28	0.001未満	
a①-1-8-2	H25. 3. 18	H25. 3. 29	H25. 3. 28	0.001未満	
a①-1-8-3	H25. 3. 18	H25. 3. 29	H25. 3. 28	0.001未満	

※1 試料名のaは掘削微生物処理対象土、cは掘削微生物処理及び洗浄処理対象土

掘削微生物処理に伴う処理済み土（平成25年4月分）

試料名※1	処理開始日	処理完了日	試料採取日	分析項目	備考
				溶出量 (mg/L)	
				ベンゼン 基準値：0.01mg/L	
a-2-10-1	H25. 3. 18	H25. 4. 2	H25. 3. 30	0.001未満	
a-2-10-2	H25. 3. 18	H25. 4. 2	H25. 3. 30	0.001未満	
a-2-10-3	H25. 3. 18	H25. 4. 2	H25. 3. 30	0.001未満	
a①-1-9-1	H25. 3. 25	H25. 4. 4	H25. 4. 2	0.001未満	
a①-1-9-2	H25. 3. 25	H25. 4. 4	H25. 4. 2	0.001未満	
a①-1-9-3	H25. 3. 25	H25. 4. 4	H25. 4. 2	0.001未満	
c-4-12-1	H25. 3. 19	H25. 4. 4	H25. 4. 2	0.001未満	

※1 試料名のaは掘削微生物処理対象土、cは掘削微生物処理及び洗浄処理対象土

洗浄処理に伴う処理済み土(H25年1月分)

試料名※1	処理開始日	処理完了日	試料採取日	分析項目							備考
				溶出量(mg/L)(下段:基準値)				含有量(mg/kg)(下段:基準値)			
				ベンゼン 0.01mg/L	シアン化合物 不検出	ヒ素 0.01mg/L	鉛 0.01mg/L	シアン化合物 50mg/kg	ヒ素 150mg/kg	鉛 150mg/kg	
b-48-15	H24.12.22	H24.12.22	H24.12.23	0.001未満	不検出	0.005	0.005未満	1未満	5未満	12	
b-49-15	H24.12.22	H24.12.22	H24.12.23	0.001未満	不検出	0.004	0.005未満	1未満	5未満	12	
b-50-15	H24.12.22	H24.12.23	H24.12.24	0.001未満	不検出	0.004	0.005未満	1未満	5未満	14	
b-51-15	H24.12.23	H24.12.23	H24.12.25	0.001未満	不検出	0.004	0.005未満	1未満	5未満	12	
b-52-12	H24.12.23	H24.12.23	H24.12.25	0.001未満	不検出	0.003	0.005未満	1未満	5未満	13	
b-53-11	H24.12.23	H24.12.24	H24.12.25	0.001未満	不検出	0.004	0.005未満	1未満	5未満	11	
b-23-14	H24.12.25	H24.12.25	H24.12.26	0.001未満	不検出	0.003	0.005未満	1未満	5未満	14	
b-24-15	H24.12.25	H24.12.25	H24.12.26	0.001未満	不検出	0.004	0.005未満	1未満	5未満	12	
b-25-14	H24.12.25	H24.12.25	H24.12.26	0.001未満	不検出	0.005	0.005未満	1未満	5未満	17	
b-26-12	H24.12.25	H24.12.26	H24.12.27	0.001未満	不検出	0.004	0.005未満	1未満	5未満	19	
b-27-12	H24.12.26	H24.12.26	H24.12.27	0.001未満	不検出	0.003	0.005未満	1未満	5未満	17	
b-28-12	H24.12.26	H24.12.26	H24.12.27	0.001未満	不検出	0.004	0.005未満	1未満	5未満	13	
b-29-13	H24.12.26	H24.12.27	H24.12.27	0.001未満	不検出	0.001	0.005未満	1未満	5未満	17	
b-30-13	H24.12.27	H24.12.27	H24.12.28	0.001未満	不検出	0.004	0.005未満	1未満	5未満	13	
b-31-13	H24.12.27	H24.12.27	H24.12.28	0.001未満	不検出	0.005	0.005未満	1未満	5未満	17	
b-32-11	H24.12.27	H24.12.27	H24.12.28	0.001未満	不検出	0.004	0.005未満	1未満	5未満	11	
b-33-13	H24.12.27	H24.12.28	H24.12.28	0.001未満	不検出	0.004	0.005未満	1未満	5未満	15	
b-42-13	H24.12.28	H24.12.28	H24.12.29	0.001未満	不検出	0.005	0.005未満	1未満	5未満	27	
b-43-15	H24.12.28	H24.12.28	H24.12.29	0.001未満	不検出	0.005	0.005未満	1未満	5未満	16	
b-44-14	H24.12.28	H24.12.28	H24.12.29	0.001未満	不検出	0.003	0.005未満	1未満	5未満	16	
b-45-13	H24.12.28	H24.12.28	H24.12.29	0.001未満	不検出	0.004	0.005未満	1未満	5未満	85	
b-46-15	H24.12.28	H24.12.28	H24.12.29	0.001未満	不検出	0.003	0.005未満	1未満	5未満	15	
b-47-16	H25.1.4	H25.1.4	H25.1.5	0.001未満	不検出	0.005	0.005未満	1未満	5未満	14	
b-48-16	H25.1.4	H25.1.5	H25.1.5	0.001未満	不検出	0.003	0.005未満	1未満	5未満	16	
b-49-16	H25.1.5	H25.1.5	H25.1.7	0.001未満	不検出	0.003	0.005未満	1未満	5未満	22	
b-50-16	H25.1.5	H25.1.5	H25.1.7	0.001未満	不検出	0.003	0.005未満	1未満	5未満	20	
b-51-16	H25.1.5	H25.1.5	H25.1.7	0.001未満	不検出	0.005	0.005未満	1未満	5未満	18	
b-52-13	H25.1.6	H25.1.6	H25.1.7	0.001未満	不検出	0.003	0.005未満	1未満	5未満	22	
b-53-12	H25.1.6	H25.1.6	H25.1.7	0.001未満	不検出	0.003	0.005未満	1未満	5未満	31	
b-2-15	H25.1.6	H25.1.6	H25.1.7	0.001未満	不検出	0.003	0.005未満	1未満	5未満	32	
b-3-14	H25.1.7	H25.1.7	H25.1.7	0.001未満	不検出	0.003	0.005未満	1未満	5未満	28	
b-4-14	H25.1.7	H25.1.7	H25.1.8	0.001	不検出	0.004	0.005未満	1未満	5未満	30	
b-5-14	H25.1.7	H25.1.7	H25.1.8	0.001	不検出	0.005	0.005未満	1未満	5未満	26	
b-6-13	H25.1.7	H25.1.8	H25.1.8	0.001	不検出	0.003	0.005未満	1未満	5未満	30	
b-7-14	H25.1.8	H25.1.8	H25.1.9	0.001	不検出	0.002	0.005未満	1未満	5未満	23	
b-8-13	H25.1.8	H25.1.8	H25.1.9	0.001	不検出	0.003	0.005未満	1未満	5未満	20	
b-9-15	H25.1.8	H25.1.8	H25.1.9	0.001	不検出	0.003	0.005未満	1未満	5未満	49	
b-10-15	H25.1.8	H25.1.9	H25.1.9	0.001	不検出	0.003	0.005未満	1未満	5未満	26	
b-11-13	H25.1.9	H25.1.9	H25.1.10	0.001未満	不検出	0.003	0.005未満	1未満	5未満	24	
b-12-13	H25.1.9	H25.1.9	H25.1.10	0.001未満	不検出	0.002	0.005未満	1未満	5未満	20	
b-13-14	H25.1.9	H25.1.9	H25.1.10	0.001未満	不検出	0.003	0.005未満	1未満	5未満	26	
b-14-15	H25.1.10	H25.1.10	H25.1.11	0.001未満	不検出	0.001	0.005未満	1未満	5未満	25	
b-15-12	H25.1.10	H25.1.10	H25.1.11	0.001未満	不検出	0.002	0.005未満	1未満	5未満	22	
b-16-15	H25.1.11	H25.1.11	H25.1.12	0.001未満	不検出	0.003	0.005未満	1未満	5未満	28	
b-42-14	H25.1.11	H25.1.11	H25.1.12	0.001未満	不検出	0.003	0.005未満	1未満	5未満	26	
b-43-16	H25.1.11	H25.1.11	H25.1.12	0.001未満	不検出	0.002	0.005未満	1未満	5未満	24	
b-44-15	H25.1.12	H25.1.12	H25.1.14	0.001未満	不検出	0.004	0.005未満	1未満	5未満	21	
b-45-14	H25.1.12	H25.1.12	H25.1.14	0.001未満	不検出	0.002	0.005未満	1未満	5未満	29	
b-46-16	H25.1.12	H25.1.12	H25.1.14	0.001未満	不検出	0.005	0.005未満	1未満	5未満	23	
b-47-17	H25.1.13	H25.1.13	H25.1.14	0.001未満	不検出	0.005	0.005未満	1未満	5未満	15	
b-48-17	H25.1.13	H25.1.13	H25.1.14	0.001未満	不検出	0.005	0.005未満	1未満	5未満	15	
b-49-17	H25.1.13	H25.1.13	H25.1.14	0.001	不検出	0.006	0.005未満	1未満	5未満	18	
b-50-17	H25.1.14	H25.1.14	H25.1.15	0.001未満	不検出	0.005	0.005未満	1未満	5未満	18	
b-51-17	H25.1.15	H25.1.15	H25.1.16	0.001未満	不検出	0.004	0.005未満	1未満	5未満	41	
b-52-14	H25.1.15	H25.1.15	H25.1.16	0.001未満	不検出	0.004	0.005未満	1未満	5未満	16	
b-53-13	H25.1.15	H25.1.16	H25.1.16	0.001未満	不検出	0.003	0.005未満	1未満	5未満	19	
b-23-15	H25.1.16	H25.1.16	H25.1.17	0.001未満	不検出	0.003	0.005未満	1未満	5未満	16	
b-24-16	H25.1.16	H25.1.16	H25.1.17	0.001未満	不検出	0.002	0.005未満	1未満	5未満	36	

※1 試料名のbは洗浄処理対象土

洗浄処理に伴う処理済み土(H25年1月分)

試料名※1	処理開始日	処理完了日	試料採取日	分析項目							備考
				溶出量(mg/L)(下段:基準値)				含有量(mg/kg)(下段:基準値)			
				ベンゼン 0.01mg/L	シアン化合物 不検出	ヒ素 0.01mg/L	鉛 0.01mg/L	シアン化合物 50mg/kg	ヒ素 150mg/kg	鉛 150mg/kg	
b-25-15	H25.1.16	H25.1.16	H25.1.17	0.001未満	不検出	0.002	0.005未満	1未満	5未満	21	
b-26-13	H25.1.17	H25.1.17	H25.1.18	0.001未満	不検出	0.003	0.005未満	1未満	5未満	20	
b-27-13	H25.1.17	H25.1.17	H25.1.18	0.001未満	不検出	0.004	0.005未満	1未満	5未満	17	
b-28-13	H25.1.18	H25.1.18	H25.1.18	0.001未満	不検出	0.004	0.005未満	1未満	5未満	16	
b-29-14	H25.1.18	H25.1.19	H25.1.19	0.001未満	不検出	0.003	0.005未満	1未満	5未満	21	
b-30-14	H25.1.19	H25.1.19	H25.1.19	0.001未満	不検出	0.002	0.005未満	1未満	5未満	17	
b-31-14	H25.1.19	H25.1.19	H25.1.19	0.001	不検出	0.004	0.005未満	1未満	5未満	17	
b-2-16	H25.1.20	H25.1.20	H25.1.21	0.001	不検出	0.001	0.005未満	1未満	5未満	16	
b-3-15	H25.1.20	H25.1.20	H25.1.21	0.001	不検出	0.003	0.005未満	1未満	5未満	18	
b-4-15	H25.1.20	H25.1.21	H25.1.21	0.001	不検出	0.004	0.005未満	1未満	5未満	13	
b-32-12	H25.1.19	H25.1.19	H25.1.21	0.001	不検出	0.002	0.005未満	1未満	5未満	18	
b-33-14	H25.1.20	H25.1.20	H25.1.21	0.001	不検出	0.002	0.005未満	1未満	5未満	40	
b-5-15	H25.1.21	H25.1.21	H25.1.22	0.001未満	不検出	0.003	0.005未満	1未満	5未満	18	
b-6-14	H25.1.21	H25.1.22	H25.1.22	0.001	不検出	0.006	0.005未満	1未満	5未満	40	
b-7-15	H25.1.22	H25.1.22	H25.1.23	0.001未満	不検出	0.005	0.005未満	1未満	5未満	17	
b-8-14	H25.1.22	H25.1.22	H25.1.23	0.001未満	不検出	0.004	0.005未満	1未満	5未満	21	
b-9-16	H25.1.22	H25.1.23	H25.1.24	0.001未満	不検出	0.005	0.005未満	1未満	5未満	15	
b-10-16	H25.1.23	H25.1.23	H25.1.24	0.001未満	不検出	0.005	0.005未満	1未満	5未満	20	
b-11-14	H25.1.23	H25.1.24	H25.1.25	0.001未満	不検出	0.004	0.005未満	1未満	5未満	19	
b-12-14	H25.1.24	H25.1.25	H25.1.26	0.001未満	不検出	0.005	0.005未満	1未満	5未満	20	
b-13-15	H25.1.25	H25.1.25	H25.1.26	0.001未満	不検出	0.005	0.005未満	1未満	5未満	25	
b-14-16	H25.1.25	H25.1.26	H25.1.28	0.001未満	不検出	0.006	0.005未満	1未満	5未満	15	
b-42-15	H25.1.26	H25.1.26	H25.1.28	0.001未満	不検出	0.005	0.005未満	1未満	5未満	35	
b-43-17	H25.1.26	H25.1.27	H25.1.28	0.001未満	不検出	0.005	0.005未満	1未満	5未満	15	
b-44-16	H25.1.27	H25.1.27	H25.1.28	0.001未満	不検出	0.006	0.005未満	1未満	5未満	15	
b-45-15	H25.1.27	H25.1.27	H25.1.28	0.001未満	不検出	0.005	0.005未満	1未満	5未満	27	
b-46-17	H25.1.27	H25.1.28	H25.1.28	0.001未満	不検出	0.005	0.005未満	1未満	5未満	18	

※1 試料名のbは洗浄処理対象土

洗浄処理に伴う処理済み土（平成25年2月分）

試料名※1	処理開始日	処理完了日	試料採取日	分析項目							備考
				溶出量(mg/L)（下段：基準値）				含有量(mg/kg)（下段：基準値）			
				ベンゼン 0.01mg/L	シアン化合物 不検出	ヒ素 0.01mg/L	鉛 0.01mg/L	シアン化合物 50mg/kg	ヒ素 150mg/kg	鉛 150mg/kg	
b-47-18	H25. 1. 28	H25. 1. 28	H25. 1. 29	0.001未満	不検出	0.005	0.005未満	1未満	5未満	22	
b-48-18	H25. 1. 28	H25. 1. 28	H25. 1. 29	0.001未満	不検出	0.005	0.005未満	1未満	5未満	13	
b-49-18	H25. 1. 28	H25. 1. 29	H25. 1. 29	0.001未満	不検出	0.004	0.005未満	1未満	5未満	17	
b-50-18	H25. 1. 29	H25. 1. 29	H25. 1. 30	0.001未満	不検出	0.005	0.005未満	1未満	5未満	20	
b-51-18	H25. 1. 29	H25. 1. 30	H25. 1. 30	0.001未満	不検出	0.007	0.005未満	1未満	5未満	23	
b-23-16	H25. 1. 31	H25. 1. 31	H25. 1. 31	0.001未満	不検出	0.006	0.005未満	1未満	5未満	22	
b-52-15	H25. 1. 30	H25. 1. 30	H25. 1. 31	0.001未満	不検出	0.006	0.005未満	1未満	5未満	19	
b-53-14	H25. 1. 30	H25. 1. 30	H25. 1. 31	0.001未満	不検出	0.002	0.005未満	1未満	5未満	14	
b-24-17	H25. 1. 31	H25. 1. 31	H25. 2. 1	0.001未満	不検出	0.005	0.005未満	1未満	5未満	18	
b-25-16	H25. 1. 31	H25. 1. 31	H25. 2. 1	0.001未満	不検出	0.005	0.005未満	1未満	5未満	23	
b-2-17	H25. 2. 1	H25. 2. 2	H25. 2. 2	0.001未満	不検出	0.005	0.005未満	1未満	5未満	17	
b-26-14	H25. 2. 1	H25. 2. 1	H25. 2. 2	0.001未満	不検出	0.005	0.005未満	1未満	5未満	16	
b-27-14	H25. 2. 1	H25. 2. 1	H25. 2. 2	0.001未満	不検出	0.005	0.005未満	1未満	5未満	20	
b-28-14	H25. 2. 1	H25. 2. 1	H25. 2. 2	0.001未満	不検出	0.005	0.005未満	1未満	5未満	18	
b-3-16	H25. 2. 2	H25. 2. 2	H25. 2. 4	0.001未満	不検出	0.005	0.005未満	1未満	5未満	16	
b-4-16	H25. 2. 2	H25. 2. 2	H25. 2. 4	0.001未満	不検出	0.004	0.005未満	1未満	5未満	17	
b-5-16	H25. 2. 2	H25. 2. 3	H25. 2. 4	0.001未満	不検出	0.004	0.005未満	1未満	5未満	16	
b-6-15	H25. 2. 3	H25. 2. 3	H25. 2. 4	0.001未満	不検出	0.005	0.005未満	1未満	5未満	23	
b-7-16	H25. 2. 3	H25. 2. 3	H25. 2. 4	0.001	不検出	0.006	0.005未満	1未満	5未満	28	
b-8-15	H25. 2. 3	H25. 2. 3	H25. 2. 4	0.001未満	不検出	0.005	0.005未満	1未満	5未満	67	
b-9-17	H25. 2. 3	H25. 2. 3	H25. 2. 4	0.001未満	不検出	0.005	0.005未満	1未満	5未満	20	
b-10-17	H25. 2. 3	H25. 2. 3	H25. 2. 4	0.001未満	不検出	0.005	0.005未満	1未満	5未満	20	
b-11-15	H25. 2. 3	H25. 2. 4	H25. 2. 4	0.001未満	不検出	0.005	0.005未満	1未満	5未満	28	
b-42-16	H25. 2. 4	H25. 2. 4	H25. 2. 4	0.001未満	不検出	0.004	0.005未満	1未満	5未満	20	
b-43-18	H25. 2. 4	H25. 2. 4	H25. 2. 5	0.002	不検出	0.004	0.005未満	1未満	5未満	16	
b-44-17	H25. 2. 4	H25. 2. 4	H25. 2. 5	0.001未満	不検出	0.004	0.005未満	1未満	5未満	24	
b-45-16	H25. 2. 5	H25. 2. 5	H25. 2. 5	0.001未満	不検出	0.004	0.005未満	1未満	5未満	26	
b-46-18	H25. 2. 5	H25. 2. 5	H25. 2. 5	0.001	不検出	0.004	0.005未満	1未満	5未満	59	
b-47-19	H25. 2. 5	H25. 2. 5	H25. 2. 6	0.001	不検出	0.005	0.005未満	1未満	5未満	45	
b-48-19	H25. 2. 5	H25. 2. 5	H25. 2. 6	0.001	不検出	0.004	0.005未満	1未満	5未満	25	
b-49-19	H25. 2. 5	H25. 2. 5	H25. 2. 6	0.002	不検出	0.003	0.005未満	1未満	5未満	25	
b-50-19	H25. 2. 6	H25. 2. 6	H25. 2. 6	0.008	不検出	0.003	0.005未満	1未満	5未満	24	
b-51-19	H25. 2. 6	H25. 2. 6	H25. 2. 6	0.001	不検出	0.002	0.005未満	1未満	5未満	29	
b-23-17	H25. 2. 6	H25. 2. 6	H25. 2. 7	0.002	不検出	0.002	0.005未満	1未満	5未満	31	
b-24-18	H25. 2. 6	H25. 2. 6	H25. 2. 7	0.002	不検出	0.002	0.005未満	1未満	5未満	28	
b-25-17	H25. 2. 6	H25. 2. 6	H25. 2. 7	0.001未満	不検出	0.002	0.005未満	1未満	5未満	25	
b-28-15	H25. 2. 7	H25. 2. 7	H25. 2. 7	0.009	不検出	0.002	0.005未満	1未満	5未満	30	
b-52-16	H25. 2. 6	H25. 2. 6	H25. 2. 7	0.001未満	不検出	0.002	0.005未満	1未満	5未満	34	
b-53-15	H25. 2. 6	H25. 2. 6	H25. 2. 7	0.001未満	不検出	0.002	0.005未満	1未満	5未満	37	
b-27-15	H25. 2. 7	H25. 2. 7	H25. 2. 8	0.004	不検出	0.002	0.005未満	1未満	5未満	51	
b-30-16	H25. 2. 7	H25. 2. 7	H25. 2. 8	0.009	不検出	0.003	0.005未満	1未満	5未満	30	
b-31-16	H25. 2. 7	H25. 2. 7	H25. 2. 8	0.010	不検出	0.002	0.005未満	1未満	5未満	70	
b-32-14	H25. 2. 7	H25. 2. 8	H25. 2. 8	0.008	不検出	0.002	0.005未満	1未満	5未満	31	
b-33-16	H25. 2. 8	H25. 2. 8	H25. 2. 8	0.007	不検出	0.002	0.005未満	1未満	5未満	30	
b-2-18	H25. 2. 8	H25. 2. 8	H25. 2. 9	0.008	不検出	0.002	0.005未満	1未満	5未満	37	
b-3-17	H25. 2. 8	H25. 2. 8	H25. 2. 9	0.003	不検出	0.002	0.005未満	1未満	5未満	46	
b-4-17	H25. 2. 8	H25. 2. 8	H25. 2. 9	0.007	不検出	0.002	0.005未満	1未満	5未満	58	
b-29-16	H25. 2. 9	H25. 2. 9	H25. 2. 9	0.004	不検出	0.004	0.005未満	1未満	5未満	23	
b-43-19	H25. 2. 10	H25. 2. 11	H25. 2. 11	0.010	不検出	0.003	0.005未満	1未満	5未満	96	
b-47-20	H25. 2. 11	H25. 2. 11	H25. 2. 12	0.002	不検出	0.004	0.005未満	1未満	5未満	100	
b-48-20	H25. 2. 11	H25. 2. 11	H25. 2. 12	0.007	不検出	0.004	0.005未満	1未満	5未満	80	
b-49-20	H25. 2. 11	H25. 2. 12	H25. 2. 12	0.006	不検出	0.004	0.005未満	1未満	5未満	76	
b-50-20	H25. 2. 12	H25. 2. 12	H25. 2. 12	0.004	不検出	0.005	0.005未満	1未満	5未満	100	

※1 試料名のbは洗浄処理対象土

洗浄処理に伴う処理済み土（平成25年2月分）

試料名※1	処理開始日	処理完了日	試料採取日	分析項目							備考
				溶出量(mg/L)（下段：基準値）				含有量(mg/kg)（下段：基準値）			
				ベンゼン 0.01mg/L	シアン化合物 不検出	ヒ素 0.01mg/L	鉛 0.01mg/L	シアン化合物 50mg/kg	ヒ素 150mg/kg	鉛 150mg/kg	
b-23-18	H25. 2. 12	H25. 2. 13	H25. 2. 13	0.002	不検出	0.004	0.005未満	1未満	5未満	42	
b-24-19	H25. 2. 13	H25. 2. 13	H25. 2. 13	0.002	不検出	0.004	0.005未満	1未満	5未満	19	
b-51-20	H25. 2. 13	H25. 2. 13	H25. 2. 13	0.001	不検出	0.005	0.005未満	1未満	5未満	43	
b-52-17	H25. 2. 12	H25. 2. 12	H25. 2. 13	0.009	不検出	0.005	0.005未満	1未満	5未満	48	
b-53-16	H25. 2. 13	H25. 2. 13	H25. 2. 13	0.001	不検出	0.004	0.005未満	1未満	5未満	29	
b-25-18	H25. 2. 13	H25. 2. 13	H25. 2. 14	0.001	不検出	0.004	0.005未満	1未満	5未満	36	
b-26-15	H25. 2. 13	H25. 2. 14	H25. 2. 14	0.001未満	不検出	0.005	0.005未満	1未満	5未満	21	
b-27-16	H25. 2. 14	H25. 2. 14	H25. 2. 15	0.001未満	不検出	0.006	0.005未満	1未満	5未満	23	
b-28-16	H25. 2. 14	H25. 2. 14	H25. 2. 15	0.001	不検出	0.005	0.005未満	1未満	5未満	31	
b-29-17	H25. 2. 14	H25. 2. 15	H25. 2. 15	0.001	不検出	0.006	0.005未満	1未満	5未満	49	
b-30-17	H25. 2. 15	H25. 2. 15	H25. 2. 16	0.001	不検出	0.006	0.005未満	1未満	5未満	33	
b-31-17	H25. 2. 15	H25. 2. 15	H25. 2. 16	0.001未満	不検出	0.006	0.005未満	1未満	5未満	27	
b-32-15	H25. 2. 15	H25. 2. 15	H25. 2. 16	0.004	不検出	0.005	0.005未満	1未満	5未満	41	
b-2-19	H25. 2. 18	H25. 2. 18	H25. 2. 18	0.004	不検出	0.005	0.005未満	1未満	5未満	68	
b-33-17	H25. 2. 16	H25. 2. 18	H25. 2. 18	0.002	不検出	0.005	0.005未満	1未満	5未満	57	
b-3-18	H25. 2. 18	H25. 2. 18	H25. 2. 19	0.003	不検出	0.005	0.005未満	1未満	5未満	60	
b-4-18	H25. 2. 18	H25. 2. 18	H25. 2. 19	0.002	不検出	0.005	0.005未満	1未満	5未満	46	
b-5-17	H25. 2. 18	H25. 2. 18	H25. 2. 19	0.003	不検出	0.004	0.005未満	1未満	5未満	45	
b-6-16	H25. 2. 18	H25. 2. 19	H25. 2. 19	0.001	不検出	0.005	0.005未満	1未満	5未満	60	
b-7-17	H25. 2. 19	H25. 2. 19	H25. 2. 19	0.001	不検出	0.004	0.005未満	1未満	5未満	37	
b-8-16	H25. 2. 19	H25. 2. 19	H25. 2. 20	0.001	不検出	0.005	0.005未満	1未満	5未満	62	
b-9-18	H25. 2. 19	H25. 2. 19	H25. 2. 20	0.001未満	不検出	0.006	0.005未満	1未満	5未満	32	
b-10-18	H25. 2. 19	H25. 2. 19	H25. 2. 20	0.001未満	不検出	0.005	0.005未満	1未満	5未満	30	
b-11-16	H25. 2. 19	H25. 2. 20	H25. 2. 20	0.001未満	不検出	0.005	0.005未満	1未満	5未満	29	
b-12-16	H25. 2. 20	H25. 2. 20	H25. 2. 21	0.001	不検出	0.004	0.005未満	1未満	5未満	31	
b-13-17	H25. 2. 20	H25. 2. 20	H25. 2. 21	0.001未満	不検出	0.004	0.005未満	1未満	5未満	40	
b-14-18	H25. 2. 20	H25. 2. 20	H25. 2. 21	0.001未満	不検出	0.004	0.005未満	1未満	5未満	49	
b-15-15	H25. 2. 20	H25. 2. 20	H25. 2. 21	0.006	不検出	0.003	0.005未満	1未満	5未満	26	
b-42-17	H25. 2. 21	H25. 2. 21	H25. 2. 22	0.001未満	不検出	0.004	0.005未満	1未満	5未満	29	
b-43-20	H25. 2. 21	H25. 2. 21	H25. 2. 22	0.001	不検出	0.001	0.005未満	1未満	5未満	31	
b-45-17	H25. 2. 21	H25. 2. 21	H25. 2. 22	0.001	不検出	0.001	0.005未満	1未満	5未満	32	
b-46-19	H25. 2. 21	H25. 2. 22	H25. 2. 22	0.002	不検出	0.002	0.005未満	1未満	5未満	34	
b-47-21	H25. 2. 22	H25. 2. 23	H25. 2. 23	0.001未満	不検出	0.003	0.005未満	1未満	5未満	63	
b-48-21	H25. 2. 22	H25. 2. 22	H25. 2. 23	0.001未満	不検出	0.003	0.005未満	1未満	5未満	52	
b-49-21	H25. 2. 22	H25. 2. 22	H25. 2. 23	0.001未満	不検出	0.003	0.005未満	1未満	5未満	58	
b-50-21	H25. 2. 22	H25. 2. 22	H25. 2. 23	0.001未満	不検出	0.003	0.005未満	1未満	5未満	60	
b-53-17	H25. 2. 25	H25. 2. 25	H25. 2. 25	0.001未満	不検出	0.004	0.005未満	1未満	5未満	34	

※1 試料名のbは洗浄処理対象土

洗浄処理に伴う処理済み土（平成25年2月分）																	
試料名※1	処理開始日	処理完了日	試料採取日	分析項目												備考	
				溶出量（下段：基準値）							含有量（下段：基準値）						
				ベンゼン 0.01mg/L	シアン化合物 不検出	ヒ素 0.01mg/L	鉛 0.01mg/L	水銀 0.0005mg/L	六価クロム 0.05mg/L	カドミウム 0.01mg/L	シアン化合物 50mg/kg	ヒ素 150mg/kg	鉛 150mg/kg	水銀 15mg/kg	六価クロム 250mg/kg		カドミウム 150mg/kg
br-51-21	H25. 2. 21	H25. 2. 21	H25. 2. 21	0.001未満	不検出	0.004	0.005未満	0.0005未満	0.005未満	0.001未満	1未満	5未満	64	0.5未満	5未満	1未満	
br-52-18	H25. 2. 21	H25. 2. 21	H25. 2. 22	0.001未満	不検出	0.004	0.005未満	0.0005未満	0.005未満	0.001未満	1未満	5未満	39	0.5未満	5未満	1未満	

※1 試料名のbrは洗浄処理対象土

洗浄処理に伴う処理済み土（平成25年3月分）

試料名※1	処理開始日	処理完了日	試料採取日	分析項目								備考	
				溶出量(mg/L)（下段：基準値）				含有量(mg/kg)（下段：基準値）			油膜		油臭※2
				ベンゼン 0.01mg/L	シアン化合物 不検出	ヒ素 0.01mg/L	鉛 0.01mg/L	シアン化合物 50mg/kg	ヒ素 150mg/kg	鉛 150mg/kg			
b-23-19	H25. 2. 25	H25. 2. 26	H25. 2. 26	0.001未満	不検出	0.004	0.005未満	1未満	5未満	28			
b-24-20	H25. 2. 26	H25. 2. 26	H25. 2. 26	0.001未満	不検出	0.004	0.005未満	1未満	5未満	31			
b-44-18	H25. 2. 25	H25. 2. 25	H25. 2. 26	0.001未満	不検出	0.004	0.005未満	1未満	5未満	39			
b-25-19	H25. 2. 26	H25. 2. 26	H25. 2. 27	0.001未満	不検出	0.003	0.005未満	1未満	5未満	46			
b-26-16	H25. 2. 26	H25. 2. 26	H25. 2. 27	0.001未満	不検出	0.004	0.005未満	1未満	5未満	26			
b-27-17	H25. 2. 26	H25. 2. 27	H25. 2. 27	0.001未満	不検出	0.004	0.005未満	1未満	5未満	33			
b-28-17	H25. 2. 27	H25. 2. 27	H25. 2. 27	0.001未満	不検出	0.004	0.005未満	1未満	5未満	24			
b-29-18	H25. 2. 27	H25. 2. 27	H25. 2. 28	0.001未満	不検出	0.004	0.005未満	1未満	5未満	19			
b-30-18	H25. 2. 27	H25. 2. 27	H25. 2. 28	0.001未満	不検出	0.004	0.005未満	1未満	5未満	26			
b-31-18	H25. 2. 27	H25. 2. 28	H25. 2. 28	0.001未満	不検出	0.004	0.005未満	1未満	5未満	25			
b-2-20	H25. 2. 28	H25. 2. 28	H25. 3. 1	0.001未満	不検出	0.005	0.005未満	1未満	5未満	26			
b-3-19	H25. 3. 1	H25. 3. 1	H25. 3. 1	0.001未満	不検出	0.004	0.005未満	1未満	5未満	36			
b-32-16	H25. 2. 28	H25. 2. 28	H25. 3. 1	0.001	不検出	0.004	0.005未満	1未満	5未満	33			
b-33-18	H25. 2. 28	H25. 2. 28	H25. 3. 1	0.001未満	不検出	0.005	0.005未満	1未満	5未満	30			
b-4-19	H25. 3. 1	H25. 3. 1	H25. 3. 2	0.001未満	不検出	0.004	0.005未満	1未満	5未満	29			
b-5-18	H25. 3. 1	H25. 3. 1	H25. 3. 2	0.001未満	不検出	0.005	0.005未満	1未満	5未満	28			
b-6-17	H25. 3. 1	H25. 3. 1	H25. 3. 2	0.001未満	不検出	0.005	0.005未満	1未満	5未満	29			
b-7-18	H25. 3. 1	H25. 3. 1	H25. 3. 2	0.001未満	不検出	0.005	0.005未満	1未満	5未満	25			
b-8-17	H25. 3. 1	H25. 3. 2	H25. 3. 2	0.001未満	不検出	0.005	0.005未満	1未満	5未満	33			
b-9-19	H25. 3. 2	H25. 3. 2	H25. 3. 4	0.001未満	不検出	0.005	0.005未満	1未満	5未満	35			
b-10-19	H25. 3. 4	H25. 3. 4	H25. 3. 4	0.001未満	不検出	0.004	0.005未満	1未満	5未満	31			
b-42-18	H25. 3. 2	H25. 3. 2	H25. 3. 4	0.001未満	不検出	0.005	0.005未満	1未満	5未満	28			
b-43-21	H25. 3. 2	H25. 3. 4	H25. 3. 4	0.001未満	不検出	0.005	0.005未満	1未満	5未満	49			
b-45-18	H25. 3. 4	H25. 3. 4	H25. 3. 5	0.001	不検出	0.005	0.005未満	1未満	5未満	27			
b-46-20	H25. 3. 4	H25. 3. 4	H25. 3. 5	0.001未満	不検出	0.004	0.005未満	1未満	5未満	26			
b-47-22	H25. 3. 4	H25. 3. 4	H25. 3. 5	0.001	不検出	0.004	0.005未満	1未満	5未満	34			
b-48-22	H25. 3. 4	H25. 3. 4	H25. 3. 5	0.003	不検出	0.003	0.005未満	1未満	5未満	29	なし	0	
b-49-22	H25. 3. 4	H25. 3. 5	H25. 3. 5	0.001	不検出	0.004	0.005未満	1未満	5未満	26	なし	0	
b-50-22	H25. 3. 5	H25. 3. 5	H25. 3. 5	0.003	不検出	0.003	0.005未満	1未満	5未満	21	なし	0	
b-23-20	H25. 3. 5	H25. 3. 5	H25. 3. 6	0.002	不検出	0.004	0.005未満	1未満	5未満	25	なし	0	
b-24-21	H25. 3. 5	H25. 3. 6	H25. 3. 6	0.001	不検出	0.003	0.005未満	1未満	5未満	27	なし	0	
b-25-20	H25. 3. 6	H25. 3. 6	H25. 3. 6	0.001	不検出	0.003	0.005未満	1未満	5未満	20	なし	0	
b-51-22	H25. 3. 5	H25. 3. 5	H25. 3. 6	0.001未満	不検出	0.002	0.005未満	1未満	5未満	28	なし	0	
b-52-19	H25. 3. 5	H25. 3. 5	H25. 3. 6	0.002	不検出	0.003	0.005未満	1未満	5未満	23	なし	0	
b-53-18	H25. 3. 5	H25. 3. 5	H25. 3. 6	0.001未満	不検出	0.003	0.005未満	1未満	5未満	27	なし	0	
b-26-17	H25. 3. 6	H25. 3. 6	H25. 3. 7	0.001未満	不検出	0.004	0.005未満	1未満	5未満	32	なし	0	
b-27-18	H25. 3. 6	H25. 3. 6	H25. 3. 7	0.001	不検出	0.004	0.005未満	1未満	5未満	32	なし	0	
b-28-18	H25. 3. 6	H25. 3. 6	H25. 3. 7	0.001	不検出	0.004	0.005未満	1未満	5未満	20	なし	0	
b-29-19	H25. 3. 6	H25. 3. 7	H25. 3. 7	0.001未満	不検出	0.003	0.005未満	1未満	5未満	49	なし	0	
b-30-19	H25. 3. 7	H25. 3. 7	H25. 3. 8	0.004	不検出	0.003	0.005未満	1未満	5未満	23	なし	0	
b-31-19	H25. 3. 7	H25. 3. 7	H25. 3. 8	0.002	不検出	0.004	0.005未満	1未満	5未満	33	なし	0	
b-32-17	H25. 3. 7	H25. 3. 7	H25. 3. 8	0.003	不検出	0.004	0.005未満	1未満	5未満	31	なし	0	
b-33-19	H25. 3. 7	H25. 3. 8	H25. 3. 8	0.004	不検出	0.005	0.005未満	1未満	5未満	39	なし	0	
b-3-20	H25. 3. 8	H25. 3. 8	H25. 3. 9	0.001	不検出	0.003	0.005未満	1未満	5未満	23	なし	0	
b-4-20	H25. 3. 8	H25. 3. 8	H25. 3. 9	0.001未満	不検出	0.003	0.005未満	1未満	5未満	40	なし	0	
b-5-19	H25. 3. 8	H25. 3. 8	H25. 3. 9	0.001未満	不検出	0.003	0.005未満	1未満	5未満	32	なし	0	
b-16-19	H25. 3. 8	H25. 3. 8	H25. 3. 9	0.001未満	不検出	0.002	0.005未満	1未満	5未満	27	なし	0	
b-17-18	H25. 3. 9	H25. 3. 9	H25. 3. 9	0.001未満	不検出	0.002	0.005未満	1未満	5未満	41	なし	0	
b-18-18	H25. 3. 9	H25. 3. 9	H25. 3. 9	0.001未満	不検出	0.002	0.005未満	1未満	5未満	35	なし	0	
b-6-18	H25. 3. 9	H25. 3. 9	H25. 3. 11	0.001未満	不検出	0.002	0.005未満	1未満	5未満	22	なし	0	
b-7-19	H25. 3. 9	H25. 3. 9	H25. 3. 11	0.001未満	不検出	0.002	0.005未満	1未満	5未満	33	なし	0	
b-8-18	H25. 3. 9	H25. 3. 9	H25. 3. 11	0.001未満	不検出	0.003	0.005未満	1未満	5未満	30	なし	0	
b-9-20	H25. 3. 11	H25. 3. 11	H25. 3. 11	0.001未満	不検出	0.003	0.005未満	1未満	5未満	25	なし	0	

※1 試料名のbは洗浄処理対象土

※2 油臭は6段階臭気強度表示法（0：無臭～5：強烈な臭い）

洗浄処理に伴う処理済み土（平成25年3月分）

試料名※1	処理開始日	処理完了日	試料採取日	分析項目									備考
				溶出量(mg/L)（下段：基準値）				含有量(mg/kg)（下段：基準値）			油膜	油臭※2	
				ベンゼン 0.01mg/L	シアン化合物 不検出	ヒ素 0.01mg/L	鉛 0.01mg/L	シアン化合物 50mg/kg	ヒ素 150mg/kg	鉛 150mg/kg			
b-10-20	H25.3.9	H25.3.11	H25.3.11	0.001未満	不検出	0.002	0.005未満	1未満	5未満	25	なし	0	
b-11-18	H25.3.11	H25.3.11	H25.3.11	0.001未満	不検出	0.002	0.005未満	1未満	5未満	21	なし	0	
b-12-18	H25.3.11	H25.3.11	H25.3.12	0.001未満	不検出	0.002	0.005未満	1未満	5未満	17	なし	0	
b-13-19	H25.3.11	H25.3.11	H25.3.12	0.001未満	不検出	0.002	0.005未満	1未満	5未満	20	なし	0	
b-14-20	H25.3.11	H25.3.11	H25.3.12	0.001	不検出	0.001	0.005未満	1未満	5未満	33	なし	0	
b-15-17	H25.3.11	H25.3.11	H25.3.12	0.001	不検出	0.001	0.005未満	1未満	5未満	23	なし	0	
b-42-19	H25.3.11	H25.3.11	H25.3.12	0.001未満	不検出	0.001	0.005未満	1未満	5未満	28	なし	0	
b-43-22	H25.3.11	H25.3.12	H25.3.12	0.001未満	不検出	0.001	0.005未満	1未満	5未満	28	なし	0	
b-45-19	H25.3.12	H25.3.12	H25.3.12	0.001未満	不検出	0.001	0.005未満	1未満	5未満	27	なし	0	
b-46-21	H25.3.12	H25.3.12	H25.3.12	0.002	不検出	0.001	0.005未満	1未満	5未満	24	なし	0	
b-47-23	H25.3.12	H25.3.12	H25.3.13	0.001未満	不検出	0.001	0.005未満	1未満	5未満	28	なし	0	
b-48-23	H25.3.12	H25.3.12	H25.3.13	0.001未満	不検出	0.001	0.005未満	1未満	5未満	23	なし	0	
b-49-23	H25.3.13	H25.3.13	H25.3.13	0.001未満	不検出	0.001	0.005未満	1未満	5未満	30	なし	0	
b-50-23	H25.3.12	H25.3.12	H25.3.13	0.001未満	不検出	0.001	0.005未満	1未満	5未満	24	なし	0	
b-51-23	H25.3.12	H25.3.12	H25.3.13	0.001未満	不検出	0.001	0.005未満	1未満	5未満	30	なし	0	
b-52-20	H25.3.12	H25.3.13	H25.3.13	0.001未満	不検出	0.001	0.005未満	1未満	5未満	15	なし	0	
b-23-21	H25.3.13	H25.3.13	H25.3.14	0.001未満	不検出	0.001	0.005未満	1未満	5未満	23	なし	0	
b-24-22	H25.3.13	H25.3.13	H25.3.14	0.001未満	不検出	0.001	0.005未満	1未満	5未満	37	なし	0	
b-53-19	H25.3.13	H25.3.13	H25.3.14	0.001未満	不検出	0.001	0.005未満	1未満	5未満	24	なし	0	
b-25-21	H25.3.14	H25.3.14	H25.3.15	0.001未満	不検出	0.003	0.005未満	1未満	5未満	16	なし	0	
b-26-18	H25.3.14	H25.3.14	H25.3.15	0.001未満	不検出	0.003	0.005未満	1未満	5未満	17	なし	0	
b-27-19	H25.3.14	H25.3.15	H25.3.15	0.001未満	不検出	0.003	0.005未満	1未満	5未満	12	なし	0	
b-30-20	H25.3.15	H25.3.15	H25.3.16	0.001	不検出	0.002	0.005未満	1未満	5未満	12	なし	0	
b-29-20	H25.3.18	H25.3.18	H25.3.19	0.001未満	不検出	0.002	0.005未満	1未満	5未満	16	なし	0	
b-31-20	H25.3.18	H25.3.19	H25.3.19	0.001	不検出	0.002	0.005未満	1未満	5未満	14	なし	0	
b-32-18	H25.3.19	H25.3.19	H25.3.20	0.001未満	不検出	0.002	0.005未満	1未満	5未満	13	なし	0	
b-33-20	H25.3.19	H25.3.20	H25.3.20	0.001未満	不検出	0.001	0.005未満	1未満	5未満	25	なし	0	
b-2-21	H25.3.20	H25.3.20	H25.3.21	0.001未満	不検出	0.001	0.005未満	1未満	5未満	57	なし	0	
b-3-21	H25.3.20	H25.3.20	H25.3.22	0.001未満	不検出	0.001	0.005未満	1未満	5未満	24	なし	0	
b-4-21	H25.3.21	H25.3.22	H25.3.22	0.001未満	不検出	0.002	0.005未満	1未満	5未満	26	なし	0	
b-5-20	H25.3.22	H25.3.22	H25.3.23	0.001未満	不検出	0.003	0.005未満	1未満	5未満	17	なし	0	
b-6-19	H25.3.22	H25.3.23	H25.3.25	0.001未満	不検出	0.003	0.005未満	1未満	5未満	100	なし	0	
b-7-20	H25.3.23	H25.3.25	H25.3.25	0.001未満	不検出	0.003	0.005未満	1未満	5未満	21	なし	0	
b-8-19	H25.3.25	H25.3.25	H25.3.26	0.001未満	不検出	0.003	0.005未満	1未満	5未満	19	なし	0	
b-42-20	H25.3.25	H25.3.25	H25.3.26	0.001未満	不検出	0.003	0.005未満	1未満	5未満	17	なし	0	
b-43-23	H25.3.25	H25.3.26	H25.3.26	0.001	不検出	0.003	0.005未満	1未満	5未満	25	なし	0	
b-44-19	H25.3.26	H25.3.26	H25.3.27	0.001未満	不検出	0.002	0.005未満	1未満	5未満	31	なし	0	
b-45-20	H25.3.26	H25.3.26	H25.3.27	0.001未満	不検出	0.003	0.005未満	1未満	5未満	17	なし	0	
b-46-22	H25.3.26	H25.3.26	H25.3.27	0.001未満	不検出	0.003	0.005未満	1未満	5未満	16	なし	0	
b-47-24	H25.3.26	H25.3.27	H25.3.27	0.001未満	不検出	0.002	0.005未満	1未満	5未満	13	なし	0	
b-48-24	H25.3.27	H25.3.27	H25.3.27	0.001未満	不検出	0.002	0.005未満	1未満	5未満	31	なし	0	
b-23-22	H25.3.27	H25.3.27	H25.3.28	0.001未満	不検出	0.001未満	0.005未満	1未満	5未満	18	なし	0	
b-24-23	H25.3.27	H25.3.27	H25.3.28	0.001未満	不検出	0.002	0.005未満	1未満	5未満	18	なし	0	
b-25-22	H25.3.27	H25.3.27	H25.3.28	0.001未満	不検出	0.002	0.005未満	1未満	5未満	24	なし	0	
b-26-19	H25.3.27	H25.3.28	H25.3.28	0.001未満	不検出	0.002	0.005未満	1未満	5未満	18	なし	0	
b-27-20	H25.3.28	H25.3.28	H25.3.28	0.001未満	不検出	0.002	0.005未満	1未満	5未満	30	なし	0	

※1 試料名のbは洗浄処理対象土

※2 油臭は6段階臭気強度表示法（0：無臭～5：強烈な臭い）

洗浄処理に伴う処理済み土（平成25年3月分）

試料名※1	処理開始日	処理完了日	試料採取日	分析項目															備考
				溶出量(mg/L)（下段：基準値）							含有量(mg/kg)（下段：基準値）						油膜	油臭※2	
				ベンゼン 0.01mg/L	シアン化合物 不検出	ヒ素 0.01mg/L	鉛 0.01mg/L	水銀 0.0005mg/L	六価クロム 0.05mg/L	カドミウム 0.01mg/L	シアン化合物 50mg/kg	ヒ素 150mg/kg	鉛 150mg/kg	水銀 15mg/kg	六価クロム 250mg/kg	カドミウム 150mg/kg			
br-28-19	H25. 3. 15	H25. 3. 15	H25. 3. 16	0.001未満	不検出	0.002	0.005未満	0.0005未満	0.005未満	0.001未満	1未満	5未満	20	0.5未満	5未満	1未満	なし	0	

※1 試料名のbrは洗浄処理対象土
※2 油臭は6段階臭気強度表示法（0：無臭～5：強烈な臭い）

洗浄処理に伴う処理済み土（平成25年4月分）

試料名※1	処理開始日	処理完了日	試料採取日	分析項目									備考
				溶出量(mg/L)（下段：基準値）				含有量(mg/kg)（下段：基準値）			油膜	油臭※2	
				ベンゼン 0.01mg/L	シアン化合物 不検出	ヒ素 0.01mg/L	鉛 0.01mg/L	シアン化合物 50mg/kg	ヒ素 150mg/kg	鉛 150mg/kg			
b-2-22	H25. 3. 28	H25. 3. 28	H25. 3. 29	0.001未満	不検出	0.002	0.005未満	1未満	5未満	17	なし	0	
b-3-22	H25. 3. 28	H25. 3. 28	H25. 3. 29	0.001未満	不検出	0.002	0.005未満	1未満	5未満	24	なし	0	
b-4-22	H25. 3. 29	H25. 3. 29	H25. 3. 29	0.001未満	不検出	0.002	0.005未満	1未満	5未満	16	なし	0	
b-28-20	H25. 3. 28	H25. 3. 28	H25. 3. 29	0.001	不検出	0.002	0.005未満	1未満	5未満	16	なし	0	
b-29-21	H25. 3. 28	H25. 3. 28	H25. 3. 29	0.001未満	不検出	0.002	0.005未満	1未満	5未満	18	なし	0	
b-9-21	H25. 3. 29	H25. 3. 29	H25. 3. 30	0.001未満	不検出	0.002	0.005未満	1未満	5未満	20	なし	0	
b-10-21	H25. 3. 29	H25. 3. 29	H25. 3. 30	0.001未満	不検出	0.002	0.005未満	1未満	5未満	31	なし	0	
b-11-19	H25. 3. 29	H25. 3. 29	H25. 3. 30	0.001未満	不検出	0.002	0.005未満	1未満	5未満	17	なし	0	
b-12-19	H25. 3. 29	H25. 3. 29	H25. 3. 30	0.001未満	不検出	0.002	0.005未満	1未満	5未満	29	なし	0	
b-13-20	H25. 3. 29	H25. 3. 30	H25. 3. 30	0.001未満	不検出	0.002	0.005未満	1未満	5未満	21	なし	0	
b-14-21	H25. 3. 30	H25. 3. 30	H25. 4. 1	0.001未満	不検出	0.003	0.005未満	1未満	5未満	35	なし	0	
b-15-18	H25. 3. 30	H25. 3. 30	H25. 4. 1	0.001未満	不検出	0.002	0.005未満	1未満	5未満	32	なし	0	
b-16-20	H25. 3. 30	H25. 3. 30	H25. 4. 1	0.001未満	不検出	0.003	0.005未満	1未満	5未満	33	なし	0	
b-17-19	H25. 3. 30	H25. 3. 30	H25. 4. 1	0.001未満	不検出	0.003	0.005未満	1未満	5未満	28	なし	0	
b-5-21	H25. 4. 1	H25. 4. 1	H25. 4. 2	0.001未満	不検出	0.003	0.005未満	1未満	5未満	67	なし	0	
b-6-20	H25. 4. 1	H25. 4. 1	H25. 4. 2	0.001未満	不検出	0.003	0.005未満	1未満	5未満	26	なし	0	
b-7-21	H25. 4. 1	H25. 4. 2	H25. 4. 2	0.001未満	不検出	0.002	0.005未満	1未満	5未満	76	なし	0	
b-8-20	H25. 4. 2	H25. 4. 2	H25. 4. 3	0.001未満	不検出	0.002	0.005未満	1未満	5未満	38	なし	0	
b-42-21	H25. 4. 2	H25. 4. 2	H25. 4. 3	0.001未満	不検出	0.002	0.005未満	1未満	5未満	34	なし	0	
b-43-24	H25. 4. 2	H25. 4. 3	H25. 4. 3	0.001未満	不検出	0.002	0.005未満	1未満	5未満	31	なし	0	
b-44-20	H25. 4. 3	H25. 4. 3	H25. 4. 4	0.002	不検出	0.002	0.005未満	1未満	5未満	38	なし	0	
b-45-21	H25. 4. 3	H25. 4. 3	H25. 4. 4	0.002	不検出	0.002	0.005未満	1未満	5未満	26	なし	0	
b-46-23	H25. 4. 3	H25. 4. 4	H25. 4. 4	0.001未満	不検出	0.002	0.005未満	1未満	5未満	24	なし	0	
b-23-23	H25. 4. 4	H25. 4. 5	H25. 4. 5	0.001未満	不検出	0.002	0.005未満	1未満	5未満	22	なし	0	
b-47-25	H25. 4. 4	H25. 4. 4	H25. 4. 5	0.001未満	不検出	0.002	0.005未満	1未満	5	29	なし	0	
b-48-25	H25. 4. 4	H25. 4. 4	H25. 4. 5	0.001未満	不検出	0.002	0.005未満	1未満	5未満	28	なし	0	
b-24-24	H25. 4. 5	H25. 4. 5	H25. 4. 6	0.001未満	不検出	0.007	0.005未満	1未満	5未満	29	なし	0	
b-25-23	H25. 4. 5	H25. 4. 5	H25. 4. 6	0.001未満	不検出	0.003	0.005未満	1未満	5未満	32	なし	0	
b-26-20	H25. 4. 5	H25. 4. 6	H25. 4. 6	0.001未満	不検出	0.004	0.005未満	1未満	5未満	16	なし	0	
b-27-21	H25. 4. 6	H25. 4. 6	H25. 4. 6	0.001未満	不検出	0.003	0.005未満	1未満	5未満	22	なし	0	
b-2-23	H25. 4. 8	H25. 4. 8	H25. 4. 9	0.001未満	不検出	0.002	0.005未満	1未満	5未満	25	なし	0	
b-3-23	H25. 4. 8	H25. 4. 9	H25. 4. 9	0.001未満	不検出	0.002	0.005未満	1未満	5未満	18	なし	0	
b-28-21	H25. 4. 6	H25. 4. 8	H25. 4. 9	0.001未満	不検出	0.002	0.005未満	1未満	5未満	31	なし	0	
b-29-22	H25. 4. 8	H25. 4. 8	H25. 4. 9	0.001未満	不検出	0.002	0.005未満	1未満	5未満	20	なし	0	
b-4-23	H25. 4. 9	H25. 4. 9	H25. 4. 10	0.001未満	不検出	0.002	0.005未満	1未満	5未満	40	なし	0	
b-5-22	H25. 4. 9	H25. 4. 9	H25. 4. 10	0.001	不検出	0.003	0.005未満	1未満	5未満	23	なし	0	
b-6-21	H25. 4. 9	H25. 4. 10	H25. 4. 10	0.001未満	不検出	0.002	0.005未満	1未満	5未満	33	なし	0	
b-7-22	H25. 4. 10	H25. 4. 10	H25. 4. 11	0.001未満	不検出	0.002	0.005未満	1未満	5未満	29	なし	0	
b-8-21	H25. 4. 10	H25. 4. 10	H25. 4. 11	0.001未満	不検出	0.002	0.005未満	1未満	5未満	37	なし	0	
b-42-22	H25. 4. 10	H25. 4. 10	H25. 4. 11	0.001未満	不検出	0.002	0.005未満	1未満	5未満	23	なし	0	
b-43-25	H25. 4. 10	H25. 4. 11	H25. 4. 11	0.001	不検出	0.002	0.005未満	1未満	5未満	48	なし	0	
b-44-21	H25. 4. 11	H25. 4. 11	H25. 4. 12	0.001未満	不検出	0.002	0.005未満	1未満	5未満	33	なし	0	
b-45-22	H25. 4. 11	H25. 4. 11	H25. 4. 12	0.001未満	不検出	0.002	0.005未満	1未満	5未満	23	なし	0	
b-46-24	H25. 4. 11	H25. 4. 11	H25. 4. 12	0.001未満	不検出	0.002	0.005未満	1未満	5未満	29	なし	0	
b-47-26	H25. 4. 11	H25. 4. 12	H25. 4. 12	0.001未満	不検出	0.002	0.005未満	1未満	5未満	23	なし	0	
b-48-26	H25. 4. 12	H25. 4. 12	H25. 4. 13	0.001未満	不検出	0.003	0.005未満	1未満	5未満	22	なし	0	
b-49-25	H25. 4. 12	H25. 4. 12	H25. 4. 13	0.001未満	不検出	0.003	0.005未満	1未満	5未満	18	なし	0	

※1 試料名のbは洗浄処理対象土

※2 油臭は6段階臭気強度表示法（0：無臭～5：強烈な臭い）

洗浄処理に伴う処理済み土（平成25年4月分）

試料名※1	処理開始日	処理完了日	試料採取日	分析項目									備考
				溶出量(mg/L)（下段：基準値）				含有量(mg/kg)（下段：基準値）			油膜	油臭※2	
				ベンゼン 0.01mg/L	シアン化合物	ヒ素 0.01mg/L	鉛 0.01mg/L	シアン化合物 50mg/kg	ヒ素 150mg/kg	鉛 150mg/kg			
b-50-25	H25. 4. 12	H25. 4. 13	H25. 4. 13	0.001未満	不検出	0.003	0.005未満	1未満	5未満	19	なし	0	
b-51-25	H25. 4. 13	H25. 4. 13	H25. 4. 15	0.001未満	不検出	0.004	0.005未満	1未満	5未満	21	なし	0	
b-52-22	H25. 4. 13	H25. 4. 14	H25. 4. 15	0.001未満	不検出	0.004	0.005未満	1未満	5未満	17	なし	0	
b-53-21	H25. 4. 14	H25. 4. 15	H25. 4. 15	0.001未満	不検出	0.004	0.005未満	1未満	5未満	22	なし	0	
b-23-24	H25. 4. 15	H25. 4. 15	H25. 4. 16	0.001未満	不検出	0.003	0.005未満	1未満	5未満	31	なし	0	
b-24-25	H25. 4. 15	H25. 4. 15	H25. 4. 16	0.001未満	不検出	0.002	0.005未満	1未満	5未満	26	なし	0	
b-25-24	H25. 4. 15	H25. 4. 16	H25. 4. 16	0.001未満	不検出	0.003	0.005未満	1未満	5未満	46	なし	0	
b-26-21	H25. 4. 16	H25. 4. 16	H25. 4. 17	0.001未満	不検出	0.003	0.005未満	1未満	5未満	21	なし	0	
b-27-22	H25. 4. 16	H25. 4. 16	H25. 4. 17	0.001未満	不検出	0.003	0.005未満	1未満	5未満	58	なし	0	
b-28-22	H25. 4. 16	H25. 4. 17	H25. 4. 17	0.001未満	不検出	0.002	0.005未満	1未満	5未満	35	なし	0	
b-2-24	H25. 4. 17	H25. 4. 17	H25. 4. 18	0.001未満	不検出	0.002	0.005未満	1未満	5未満	28	なし	0	
b-3-24	H25. 4. 17	H25. 4. 18	H25. 4. 18	0.001未満	不検出	0.002	0.005未満	1未満	5未満	33	なし	0	
b-29-23	H25. 4. 17	H25. 4. 17	H25. 4. 18	0.001未満	不検出	0.002	0.005未満	1未満	5未満	31	なし	0	
b-4-24	H25. 4. 18	H25. 4. 18	H25. 4. 19	0.001未満	不検出	0.002	0.005未満	1未満	5未満	39	なし	0	
b-5-23	H25. 4. 18	H25. 4. 18	H25. 4. 19	0.001未満	不検出	0.002	0.005未満	1未満	5未満	21	なし	0	
b-6-22	H25. 4. 18	H25. 4. 18	H25. 4. 19	0.001未満	不検出	0.002	0.005未満	1未満	5未満	32	なし	0	
b-7-23	H25. 4. 18	H25. 4. 19	H25. 4. 19	0.001未満	不検出	0.002	0.005未満	1未満	5未満	23	なし	0	
b-8-22	H25. 4. 19	H25. 4. 19	H25. 4. 19	0.001未満	不検出	0.002	0.005未満	1未満	5未満	36	なし	0	
b-9-22	H25. 4. 19	H25. 4. 19	H25. 4. 20	0.001未満	不検出	0.002	0.005未満	1未満	5未満	18	なし	0	
b-10-22	H25. 4. 19	H25. 4. 19	H25. 4. 20	0.001未満	不検出	0.003	0.005未満	1未満	5未満	26	なし	0	
b-11-20	H25. 4. 19	H25. 4. 19	H25. 4. 20	0.001未満	不検出	0.003	0.005未満	1未満	5未満	22	なし	0	
b-12-21	H25. 4. 19	H25. 4. 20	H25. 4. 20	0.001未満	不検出	0.003	0.005未満	1未満	5未満	19	なし	0	
b-13-21	H25. 4. 20	H25. 4. 20	H25. 4. 20	0.001未満	不検出	0.002	0.005未満	1未満	5未満	20	なし	0	
b-14-22	H25. 4. 20	H25. 4. 20	H25. 4. 20	0.001未満	不検出	0.001	0.005未満	1未満	5未満	27	なし	0	
b-15-19	H25. 4. 20	H25. 4. 20	H25. 4. 22	0.001未満	不検出	0.002	0.005未満	1未満	5未満	15	なし	0	
b-42-23	H25. 4. 20	H25. 4. 20	H25. 4. 22	0.001未満	不検出	0.002	0.005未満	1未満	5未満	18	なし	0	
b-44-22	H25. 4. 20	H25. 4. 20	H25. 4. 22	0.001未満	不検出	0.002	0.005未満	1未満	5未満	25	なし	0	
b-45-23	H25. 4. 20	H25. 4. 20	H25. 4. 22	0.001未満	不検出	0.002	0.005未満	1未満	5未満	25	なし	0	
b-46-25	H25. 4. 20	H25. 4. 20	H25. 4. 22	0.001未満	不検出	0.002	0.005未満	1未満	5未満	20	なし	0	
b-47-27	H25. 4. 20	H25. 4. 21	H25. 4. 22	0.001未満	不検出	0.002	0.005未満	1未満	5未満	24	なし	0	
b-48-27	H25. 4. 21	H25. 4. 21	H25. 4. 22	0.001未満	不検出	0.003	0.005未満	1未満	5未満	22	なし	0	
b-49-26	H25. 4. 21	H25. 4. 21	H25. 4. 22	0.001未満	不検出	0.003	0.005未満	1未満	5未満	16	なし	0	
b-50-26	H25. 4. 21	H25. 4. 22	H25. 4. 22	0.001未満	不検出	0.002	0.005未満	1未満	5未満	76	なし	0	

※1 試料名のbは洗浄処理対象土

※2 油臭は6段階臭気強度表示法（0：無臭～5：強烈な臭い）

洗浄処理に伴う処理済み土（平成25年4月分）

試料名※1	処理開始日	処理完了日	試料採取日	分析項目														備考	
				溶出量（下段：基準値）						含有量（下段：基準値）						油膜	油臭※2		
				ベンゼン 0.01mg/L	シアン化合物 不検出	ヒ素 0.01mg/L	鉛 0.01mg/L	水銀 0.0005mg/L	六価クロム 0.05mg/L	カドミウム 0.01mg/L	シアン化合物 50mg/kg	ヒ素 150mg/kg	鉛 150mg/kg	水銀 15mg/kg	六価クロム 250mg/kg				カドミウム 150mg/kg
br-31-22	H25. 4. 16	H25. 4. 17	H25. 4. 18	0.001未満	不検出	0.002	0.005未満	0.0005未満	0.005未満	0.001未満	1未満	5未満	66	0.5未満	5未満	1未満	なし	0	
br-32-20	H25. 4. 17	H25. 4. 18	H25. 4. 19	0.001未満	不検出	0.002	0.005未満	0.0005未満	0.005未満	0.001未満	1未満	5未満	46	0.5未満	5未満	1未満	なし	0	
br-33-22	H25. 4. 18	H25. 4. 19	H25. 4. 19	0.001未満	不検出	0.002	0.005未満	0.0005未満	0.005未満	0.001未満	1未満	5未満	60	0.5未満	5未満	1未満	なし	0	

※1 試料名のbrは洗浄処理対象土
※2 油臭は6段階臭気強度表示法（0：無臭～5：強烈な臭い）

中温加熱処理に伴う処理済み土(H25年1月分)

試料名※1	処理開始日	処理完了日	試料採取日	分析項目			備考
				溶出量(mg/L)	油膜	油臭※2	
				ベンゼン 基準値:0.01mg/L			
d①-39-13	H24.12.22	H24.12.22	H24.12.23	0.002	なし	0	
d①-40-13	H24.12.22	H24.12.22	H24.12.23	0.001	なし	0	
d①-41-14	H24.12.25	H24.12.25	H24.12.25	0.001	なし	0	
d①-59-17	H24.12.25	H24.12.25	H24.12.25	0.001	なし	0	
d-56-15	H24.12.26	H24.12.26	H24.12.26	0.001	なし	0	
d-57-18	H24.12.26	H24.12.26	H24.12.26	0.002	なし	0	
d①-58-17	H24.12.25	H24.12.25	H24.12.26	0.001未満	なし	0	
d-55-14	H24.12.27	H24.12.27	H24.12.27	0.001未満	なし	0	
d-61-17	H24.12.27	H24.12.27	H24.12.28	0.001未満	なし	0	
d-34-17	H25.1.5	H25.1.5	H25.1.6	0.002	なし	0	
d-60-17	H25.1.5	H25.1.5	H25.1.6	0.002	なし	0	
d-35-16	H25.1.6	H25.1.6	H25.1.7	0.001	なし	0	
d①-36-16	H25.1.7	H25.1.7	H25.1.7	0.001	なし	0	
d①-37-16	H25.1.7	H25.1.7	H25.1.8	0.001	なし	0	
d①-38-16	H25.1.8	H25.1.8	H25.1.8	0.001	なし	0	
d①-39-14	H25.1.8	H25.1.8	H25.1.9	0.001	なし	0	
d①-40-14	H25.1.10	H25.1.10	H25.1.10	0.001未満	なし	0	
d①-56-16	H25.1.11	H25.1.11	H25.1.11	0.001未満	なし	0	
d①-61-18	H25.1.10	H25.1.10	H25.1.11	0.001	なし	0	
d①-57-19	H25.1.11	H25.1.11	H25.1.12	0.001	なし	0	
d①-58-18	H25.1.12	H25.1.12	H25.1.12	0.002	なし	0	
d①-55-15	H25.1.12	H25.1.12	H25.1.13	0.002	なし	0	
d①-59-18	H25.1.13	H25.1.13	H25.1.13	0.001	なし	0	
d①-34-18	H25.1.13	H25.1.13	H25.1.14	0.001	なし	0	
d①-35-17	H25.1.13	H25.1.13	H25.1.14	0.001未満	なし	0	
d-41-15	H25.1.15	H25.1.15	H25.1.15	0.001未満	なし	0	
d①-54-16	H25.1.13	H25.1.13	H25.1.15	0.001	なし	0	
d-36-17	H25.1.15	H25.1.15	H25.1.16	0.001未満	なし	0	
d-37-17	H25.1.17	H25.1.17	H25.1.18	0.001未満	なし	0	
d-38-17	H25.1.18	H25.1.18	H25.1.18	0.001	なし	0	
d-60-18	H25.1.17	H25.1.17	H25.1.18	0.001未満	なし	0	
d-39-15	H25.1.18	H25.1.18	H25.1.19	0.001	なし	0	
d-40-15	H25.1.19	H25.1.19	H25.1.19	0.001未満	なし	0	
d-58-19	H25.1.20	H25.1.20	H25.1.20	0.001未満	なし	0	
d-59-19	H25.1.20	H25.1.20	H25.1.20	0.001	なし	0	
d-61-19	H25.1.19	H25.1.19	H25.1.20	0.001未満	なし	0	
d-57-20	H25.1.21	H25.1.21	H25.1.21	0.001	なし	0	
d-15-13	H25.1.28	H25.1.28	H25.1.28	0.001未満	なし	0	
e-130106-183	H25.1.6	H25.1.6	H25.1.6	-	なし	0	
e-130107-184	H25.1.7	H25.1.7	H25.1.7	-	なし	0	
e-130107-185	H25.1.7	H25.1.7	H25.1.7	-	なし	0	
e-130107-186	H25.1.7	H25.1.7	H25.1.7	-	なし	0	
e-130107-187	H25.1.7	H25.1.7	H25.1.7	-	なし	0	
e-130108-188	H25.1.8	H25.1.8	H25.1.8	-	なし	0	
e-130108-189	H25.1.8	H25.1.8	H25.1.8	-	なし	0	
e-130110-190	H25.1.10	H25.1.10	H25.1.10	-	なし	0	
e-130110-191	H25.1.10	H25.1.10	H25.1.10	-	なし	0	
e-130111-192	H25.1.11	H25.1.11	H25.1.11	-	なし	0	
e-130111-193	H25.1.11	H25.1.11	H25.1.11	-	なし	0	
e-130114-194	H25.1.14	H25.1.14	H25.1.14	-	なし	0	
e-130114-195	H25.1.14	H25.1.14	H25.1.14	-	なし	0	
e-130121-196	H25.1.21	H25.1.21	H25.1.21	-	なし	0	
e-130121-197	H25.1.21	H25.1.21	H25.1.21	-	なし	0	
e-130122-198	H25.1.22	H25.1.22	H25.1.22	-	なし	0	
e-130122-199	H25.1.22	H25.1.22	H25.1.22	-	なし	0	
e-130124-200	H25.1.24	H25.1.24	H25.1.24	-	なし	0	
e-130124-201	H25.1.24	H25.1.24	H25.1.24	-	なし	0	
e-130125-202	H25.1.25	H25.1.25	H25.1.25	-	なし	0	
e-130125-203	H25.1.25	H25.1.25	H25.1.25	-	なし	0	
e-130125-204	H25.1.25	H25.1.25	H25.1.25	-	なし	0	
e-130125-205	H25.1.25	H25.1.25	H25.1.25	-	なし	0	

試料名※1	処理開始日	処理完了日	試料採取日	分析項目			備考
				溶出量(mg/L)	油膜	油臭※2	
				ベンゼン 基準値:0.01mg/l			
e-130126-206	H25.1.26	H25.1.26	H25.1.26	-	なし	0	
e-130126-207	H25.1.26	H25.1.26	H25.1.26	-	なし	0	
e-130127-208	H25.1.27	H25.1.27	H25.1.27	-	なし	0	
e-130127-209	H25.1.27	H25.1.27	H25.1.27	-	なし	0	
e-130127-210	H25.1.27	H25.1.27	H25.1.27	-	なし	0	
e-130127-211	H25.1.27	H25.1.27	H25.1.27	-	なし	0	
e-130127-212	H25.1.27	H25.1.27	H25.1.27	-	なし	0	
e-130127-213	H25.1.27	H25.1.27	H25.1.27	-	なし	0	
e-130128-214	H25.1.28	H25.1.28	H25.1.28	-	なし	0	
e-130128-215	H25.1.28	H25.1.28	H25.1.28	-	なし	0	
e-130128-216	H25.1.28	H25.1.28	H25.1.28	-	なし	0	
e-130129-217	H25.1.29	H25.1.29	H25.1.29	-	なし	0	
e-130129-218	H25.1.29	H25.1.29	H25.1.29	-	なし	0	
e-130131-219	H25.1.31	H25.1.31	H25.1.31	-	なし	0	
e-130131-220	H25.1.31	H25.1.31	H25.1.31	-	なし	0	
e-130131-221	H25.1.31	H25.1.31	H25.1.31	-	なし	0	

※1 試料名のdは中温加熱処理対象土、eは中温加熱処理及び洗浄処理対象土

※2 油臭は6段階臭気強度表示法（0：無臭～5：強烈な臭い）

中温加熱処理に伴う処理済み土（平成25年2月分）

試料名※1	処理開始日	処理完了日	試料採取日	分析項目			備考
				溶出量(mg/L)	油膜	油臭※2	
				ベンゼン 基準値：0.01mg/L			
d-16-16	H25. 1. 28	H25. 1. 28	H25. 1. 29	0.001未満	なし	0	
d-17-15	H25. 1. 29	H25. 1. 29	H25. 1. 29	0.001未満	なし	0	
d-18-15	H25. 1. 29	H25. 1. 29	H25. 1. 29	0.001	なし	0	
d-19-13	H25. 1. 30	H25. 1. 30	H25. 1. 30	0.001	なし	0	
d-20-8	H25. 2. 1	H25. 2. 1	H25. 2. 1	0.001未満	なし	0	
d-32-13	H25. 2. 1	H25. 2. 1	H25. 2. 1	0.002	なし	0	
d-33-15	H25. 1. 31	H25. 1. 31	H25. 2. 1	0.001	なし	0	
d-30-15	H25. 2. 1	H25. 2. 1	H25. 2. 2	0.002	なし	0	
d-31-15	H25. 2. 1	H25. 2. 1	H25. 2. 2	0.001	なし	0	
d-29-15	H25. 2. 2	H25. 2. 2	H25. 2. 2	0.001	なし	0	
d-15-14	H25. 2. 2	H25. 2. 2	H25. 2. 3	0.001	なし	0	
d-16-17	H25. 2. 3	H25. 2. 3	H25. 2. 3	0.003	なし	0	
d-17-16	H25. 2. 3	H25. 2. 3	H25. 2. 3	0.002	なし	0	
d①-13-16	H25. 2. 4	H25. 2. 4	H25. 2. 4	0.001	なし	0	
d①-14-17	H25. 2. 3	H25. 2. 3	H25. 2. 4	0.001	なし	0	
d①-18-16	H25. 2. 3	H25. 2. 3	H25. 2. 4	0.001	なし	0	
d①-12-15	H25. 2. 4	H25. 2. 4	H25. 2. 5	0.001	なし	0	
d①-19-14	H25. 2. 5	H25. 2. 5	H25. 2. 5	0.001未満	なし	0	
d①-41-16	H25. 2. 5	H25. 2. 5	H25. 2. 5	0.001未満	なし	0	
d①-61-20	H25. 2. 5	H25. 2. 5	H25. 2. 5	0.001未満	なし	0	
d-40-16	H25. 2. 11	H25. 2. 11	H25. 2. 11	0.001未満	なし	0	
d-39-16	H25. 2. 12	H25. 2. 12	H25. 2. 12	0.001未満	なし	0	
d-38-18	H25. 2. 12	H25. 2. 12	H25. 2. 13	0.002	なし	0	
d-37-18	H25. 2. 14	H25. 2. 14	H25. 2. 14	0.001	なし	0	
d-35-18	H25. 2. 15	H25. 2. 15	H25. 2. 15	0.001	なし	0	
d-36-18	H25. 2. 14	H25. 2. 14	H25. 2. 15	0.001	なし	0	
d-34-19	H25. 2. 16	H25. 2. 16	H25. 2. 16	0.004	なし	0	
d-54-17	H25. 2. 16	H25. 2. 16	H25. 2. 17	0.001未満	なし	0	
d-55-16	H25. 2. 17	H25. 2. 17	H25. 2. 17	0.001	なし	0	
d-56-17	H25. 2. 17	H25. 2. 17	H25. 2. 18	0.001	なし	0	
d-57-21	H25. 2. 17	H25. 2. 17	H25. 2. 18	0.001未満	なし	0	
e-130202-222	H25. 2. 2	H25. 2. 2	H25. 2. 2	－	なし	0	
e-130202-223	H25. 2. 2	H25. 2. 2	H25. 2. 2	－	なし	0	
e-130202-224	H25. 2. 2	H25. 2. 2	H25. 2. 2	－	なし	0	
e-130202-225	H25. 2. 2	H25. 2. 2	H25. 2. 2	－	なし	0	
e-130203-226	H25. 2. 3	H25. 2. 3	H25. 2. 3	－	なし	0	
e-130204-227	H25. 2. 4	H25. 2. 4	H25. 2. 4	－	なし	0	
e-130204-228	H25. 2. 4	H25. 2. 4	H25. 2. 4	－	なし	0	
e-130204-229	H25. 2. 4	H25. 2. 4	H25. 2. 4	－	なし	0	
e-130205-230	H25. 2. 5	H25. 2. 5	H25. 2. 5	－	なし	0	
e-130207-231	H25. 2. 7	H25. 2. 7	H25. 2. 7	－	なし	0	
e-130207-232	H25. 2. 7	H25. 2. 7	H25. 2. 7	－	なし	0	
e-130208-233	H25. 2. 8	H25. 2. 8	H25. 2. 8	－	なし	0	
e-130208-234	H25. 2. 8	H25. 2. 8	H25. 2. 8	－	なし	0	
e-130208-235	H25. 2. 8	H25. 2. 8	H25. 2. 8	－	なし	0	
e-130209-236	H25. 2. 9	H25. 2. 9	H25. 2. 9	－	なし	0	
e-130209-237	H25. 2. 9	H25. 2. 9	H25. 2. 9	－	なし	0	
e-130209-238	H25. 2. 9	H25. 2. 9	H25. 2. 9	－	なし	0	
e-130210-239	H25. 2. 10	H25. 2. 10	H25. 2. 10	－	なし	0	
e-130211-240	H25. 2. 11	H25. 2. 11	H25. 2. 11	－	なし	0	
e-130216-241	H25. 2. 16	H25. 2. 16	H25. 2. 16	－	なし	0	
e-130218-242	H25. 2. 18	H25. 2. 18	H25. 2. 18	－	なし	0	
e-130220-243	H25. 2. 20	H25. 2. 20	H25. 2. 20	－	なし	0	
e-130220-244	H25. 2. 20	H25. 2. 20	H25. 2. 20	－	なし	0	
e-130221-245	H25. 2. 21	H25. 2. 21	H25. 2. 21	－	なし	0	
e-130222-246	H25. 2. 22	H25. 2. 22	H25. 2. 22	－	なし	0	
e-130223-247	H25. 2. 23	H25. 2. 23	H25. 2. 23	－	なし	0	

試料名※1	処理開始日	処理完了日	試料採取日	分析項目			備考
				溶出量(mg/L)	油膜	油臭※2	
				ベンゼン 基準値：0.01mg/L			
e-130223-248	H25. 2. 23	H25. 2. 23	H25. 2. 23	－	なし	0	
e-130223-249	H25. 2. 23	H25. 2. 23	H25. 2. 23	－	なし	0	
e-130223-250	H25. 2. 23	H25. 2. 23	H25. 2. 23	－	なし	0	
e-130223-251	H25. 2. 23	H25. 2. 23	H25. 2. 23	－	なし	0	
e-130224-252	H25. 2. 24	H25. 2. 24	H25. 2. 24	－	なし	0	
e-130224-253	H25. 2. 24	H25. 2. 24	H25. 2. 24	－	なし	0	
e-130225-254	H25. 2. 25	H25. 2. 25	H25. 2. 25	－	なし	0	
e-130225-255	H25. 2. 25	H25. 2. 25	H25. 2. 25	－	なし	0	
e-130225-256	H25. 2. 25	H25. 2. 25	H25. 2. 25	－	なし	0	
e-130225-257	H25. 2. 25	H25. 2. 25	H25. 2. 25	－	なし	0	
e-130226-258	H25. 2. 26	H25. 2. 26	H25. 2. 26	－	なし	0	

※1 試料名のdは中温加熱処理対象土、eは中温加熱処理及び洗浄処理対象土

※2 油臭は6段階臭気強度表示法（0：無臭～5：強烈な臭い）

中温加熱処理に伴う処理済み土（平成25年3月分）

試料名※1	処理開始日	処理完了日	試料採取日	分析項目			備考
				溶出量(mg/L)	油膜	油臭※2	
				ベンゼン 基準値：0.01mg/L			
d-41-17	H25. 2. 26	H25. 2. 26	H25. 2. 26	0.001	なし	0	
d-61-21	H25. 2. 25	H25. 2. 25	H25. 2. 26	0.001未満	なし	0	
d-39-17	H25. 2. 27	H25. 2. 27	H25. 2. 27	0.001未満	なし	0	
d-40-17	H25. 2. 26	H25. 2. 26	H25. 2. 27	0.001	なし	0	
d-60-19	H25. 2. 27	H25. 2. 27	H25. 2. 27	0.001	なし	0	
d-19-15	H25. 2. 28	H25. 2. 28	H25. 2. 28	0.001未満	なし	0	
d-20-9	H25. 2. 27	H25. 2. 27	H25. 2. 28	0.001	なし	0	
d-17-17	H25. 2. 28	H25. 2. 28	H25. 3. 1	0.001未満	なし	0	
d-18-17	H25. 2. 28	H25. 2. 28	H25. 3. 1	0.001	なし	0	
d①-13-18	H25. 3. 2	H25. 3. 2	H25. 3. 2	0.001未満	なし	0	
d①-14-19	H25. 3. 1	H25. 3. 1	H25. 3. 2	0.001未満	なし	0	
d①-15-16	H25. 3. 1	H25. 3. 1	H25. 3. 2	0.001未満	なし	0	
d①-16-18	H25. 3. 1	H25. 3. 1	H25. 3. 2	0.001未満	なし	0	
d①-11-17	H25. 3. 2	H25. 3. 2	H25. 3. 3	0.001	なし	0	
d①-12-17	H25. 3. 2	H25. 3. 2	H25. 3. 3	0.001	なし	0	
d①-41-18	H25. 3. 3	H25. 3. 3	H25. 3. 3	0.001	なし	0	
d①-61-22	H25. 3. 3	H25. 3. 3	H25. 3. 3	0.002	なし	0	
d①-55-17	H25. 3. 9	H25. 3. 9	H25. 3. 9	0.001未満	なし	0	
d①-56-18	H25. 3. 9	H25. 3. 9	H25. 3. 10	0.001	なし	0	
d①-58-20	H25. 3. 10	H25. 3. 10	H25. 3. 10	0.001	なし	0	
d①-59-20	H25. 3. 10	H25. 3. 10	H25. 3. 10	0.001	なし	0	
d-61-23	H25. 3. 22	H25. 3. 22	H25. 3. 22	0.001未満	なし	0	
d-57-22	H25. 3. 23	H25. 3. 23	H25. 3. 23	0.001未満	なし	0	
d-59-21	H25. 3. 22	H25. 3. 22	H25. 3. 23	0.001未満	なし	0	
d-60-20	H25. 3. 22	H25. 3. 22	H25. 3. 23	0.001	なし	0	
d-34-20	H25. 3. 24	H25. 3. 24	H25. 3. 24	0.001	なし	0	
d-40-18	H25. 3. 24	H25. 3. 24	H25. 3. 24	0.001未満	なし	0	
d-55-18	H25. 3. 23	H25. 3. 23	H25. 3. 24	0.001	なし	0	
e-130306-259	H25. 3. 6	H25. 3. 6	H25. 3. 6	-	なし	0	
e-130306-260	H25. 3. 6	H25. 3. 6	H25. 3. 6	-	なし	0	
e-130306-261	H25. 3. 6	H25. 3. 6	H25. 3. 6	-	なし	0	
e-130307-262	H25. 3. 7	H25. 3. 7	H25. 3. 7	-	なし	0	
e-130307-263	H25. 3. 7	H25. 3. 7	H25. 3. 7	-	なし	0	
e-130307-264	H25. 3. 7	H25. 3. 7	H25. 3. 7	-	なし	0	
e-130307-265	H25. 3. 7	H25. 3. 7	H25. 3. 7	-	なし	0	
e-130308-266	H25. 3. 8	H25. 3. 8	H25. 3. 8	-	なし	0	
e-130308-267	H25. 3. 8	H25. 3. 8	H25. 3. 8	-	なし	0	
e-130308-268	H25. 3. 8	H25. 3. 8	H25. 3. 8	-	なし	0	
e-130309-269	H25. 3. 9	H25. 3. 9	H25. 3. 9	-	なし	0	
e-130309-270	H25. 3. 9	H25. 3. 9	H25. 3. 9	-	なし	0	
e-130309-271	H25. 3. 9	H25. 3. 9	H25. 3. 9	-	なし	0	
e-130310-272	H25. 3. 10	H25. 3. 10	H25. 3. 10	-	なし	0	
e-130310-273	H25. 3. 10	H25. 3. 10	H25. 3. 10	-	なし	0	
e-130311-274	H25. 3. 11	H25. 3. 11	H25. 3. 11	-	なし	0	
e-130311-275	H25. 3. 11	H25. 3. 11	H25. 3. 11	-	なし	0	
e-130311-276	H25. 3. 11	H25. 3. 11	H25. 3. 11	-	なし	0	
e-130311-277	H25. 3. 11	H25. 3. 11	H25. 3. 11	-	なし	0	
e-130311-278	H25. 3. 11	H25. 3. 11	H25. 3. 11	-	なし	0	
e-130311-279	H25. 3. 11	H25. 3. 11	H25. 3. 11	-	なし	0	
e-130312-280	H25. 3. 12	H25. 3. 12	H25. 3. 12	-	なし	0	
e-130312-281	H25. 3. 12	H25. 3. 12	H25. 3. 12	-	なし	0	
e-130312-282	H25. 3. 12	H25. 3. 12	H25. 3. 12	-	なし	0	
e-130312-283	H25. 3. 12	H25. 3. 12	H25. 3. 12	-	なし	0	
e-130313-284	H25. 3. 13	H25. 3. 13	H25. 3. 13	-	なし	0	
e-130315-285	H25. 3. 15	H25. 3. 15	H25. 3. 15	-	なし	0	
e-130315-286	H25. 3. 15	H25. 3. 15	H25. 3. 15	-	なし	0	
e-130315-287	H25. 3. 15	H25. 3. 15	H25. 3. 15	-	なし	0	

試料名※1	処理開始日	処理完了日	試料採取日	分析項目			備考
				溶出量(mg/L)	油膜	油臭※2	
				ベンゼン 基準値：0.01mg/L			
e-130315-288	H25. 3. 15	H25. 3. 15	H25. 3. 15	－	なし	0	
e-130316-289	H25. 3. 16	H25. 3. 16	H25. 3. 16	－	なし	0	
e-130316-290	H25. 3. 16	H25. 3. 16	H25. 3. 16	－	なし	0	
e-130316-291	H25. 3. 16	H25. 3. 16	H25. 3. 16	－	なし	0	
e-130316-292	H25. 3. 16	H25. 3. 16	H25. 3. 16	－	なし	0	
e-130317-293	H25. 3. 17	H25. 3. 17	H25. 3. 17	－	なし	0	
e-130317-294	H25. 3. 17	H25. 3. 17	H25. 3. 17	－	なし	0	
e-130318-295	H25. 3. 18	H25. 3. 18	H25. 3. 18	－	なし	0	
e-130318-296	H25. 3. 18	H25. 3. 18	H25. 3. 18	－	なし	0	
e-130318-297	H25. 3. 18	H25. 3. 18	H25. 3. 18	－	なし	0	
e-130318-298	H25. 3. 18	H25. 3. 18	H25. 3. 18	－	なし	0	
e-130319-299	H25. 3. 19	H25. 3. 19	H25. 3. 19	－	なし	0	
e-130319-300	H25. 3. 19	H25. 3. 19	H25. 3. 19	－	なし	0	
e-130319-301	H25. 3. 19	H25. 3. 19	H25. 3. 19	－	なし	0	
e-130319-302	H25. 3. 19	H25. 3. 19	H25. 3. 19	－	なし	0	
e-130319-303	H25. 3. 19	H25. 3. 19	H25. 3. 19	－	なし	0	
e-130319-304	H25. 3. 19	H25. 3. 19	H25. 3. 19	－	なし	0	
e-130320-305	H25. 3. 20	H25. 3. 20	H25. 3. 20	－	なし	0	
e-130320-306	H25. 3. 20	H25. 3. 20	H25. 3. 20	－	なし	0	
e-130320-307	H25. 3. 20	H25. 3. 20	H25. 3. 20	－	なし	0	
e-130321-308	H25. 3. 21	H25. 3. 21	H25. 3. 21	－	なし	0	
e-130321-309	H25. 3. 21	H25. 3. 21	H25. 3. 21	－	なし	0	
e-130321-310	H25. 3. 21	H25. 3. 21	H25. 3. 21	－	なし	0	
e-130321-311	H25. 3. 21	H25. 3. 21	H25. 3. 21	－	なし	0	
e-130321-312	H25. 3. 21	H25. 3. 21	H25. 3. 21	－	なし	0	
e-130321-313	H25. 3. 21	H25. 3. 21	H25. 3. 21	－	なし	0	
e-130321-314	H25. 3. 21	H25. 3. 21	H25. 3. 21	－	なし	0	
e-130321-315	H25. 3. 21	H25. 3. 21	H25. 3. 21	－	なし	0	
e-130321-316	H25. 3. 21	H25. 3. 21	H25. 3. 21	－	なし	0	
e-130321-317	H25. 3. 21	H25. 3. 21	H25. 3. 21	－	なし	0	
e-130322-318	H25. 3. 22	H25. 3. 22	H25. 3. 22	－	なし	0	
e-130322-319	H25. 3. 22	H25. 3. 22	H25. 3. 22	－	なし	0	
e-130323-320	H25. 3. 23	H25. 3. 23	H25. 3. 23	－	なし	0	
e-130323-321	H25. 3. 23	H25. 3. 23	H25. 3. 23	－	なし	0	
e-130324-322	H25. 3. 24	H25. 3. 24	H25. 3. 24	－	なし	0	
e-130324-323	H25. 3. 24	H25. 3. 24	H25. 3. 24	－	なし	0	
e-130324-324	H25. 3. 24	H25. 3. 24	H25. 3. 24	－	なし	0	
e-130324-325	H25. 3. 24	H25. 3. 24	H25. 3. 24	－	なし	0	
e-130325-326	H25. 3. 25	H25. 3. 25	H25. 3. 25	－	なし	0	
e-130325-327	H25. 3. 25	H25. 3. 25	H25. 3. 25	－	なし	0	
e-130326-328	H25. 3. 26	H25. 3. 26	H25. 3. 26	－	なし	0	
e-130326-329	H25. 3. 26	H25. 3. 26	H25. 3. 26	－	なし	0	
e-130327-330	H25. 3. 27	H25. 3. 27	H25. 3. 27	－	なし	0	
e-130329-331	H25. 3. 29	H25. 3. 29	H25. 3. 29	－	なし	0	
e-130330-332	H25. 3. 30	H25. 3. 30	H25. 3. 30	－	なし	0	
e-130330-333	H25. 3. 30	H25. 3. 30	H25. 3. 30	－	なし	0	
e-130330-334	H25. 3. 30	H25. 3. 30	H25. 3. 30	－	なし	0	
e-130331-335	H25. 3. 31	H25. 3. 31	H25. 3. 31	－	なし	0	

※1 試料名のdは中温加熱処理対象土、eは中温加熱処理及び洗浄処理対象土

※2 油臭は6段階臭気強度表示法（0：無臭～5：強烈な臭い）

中温加熱処理に伴う処理済み土（平成25年4月分）

試料名※1	処理開始日	処理完了日	試料採取日	分析項目			備考
				溶出量(mg/L)	油膜	油臭※2	
				ベンゼン 基準値：0.01mg/L			
d-41-19	H25. 3. 24	H25. 3. 24	H25. 3. 25	0.001未満	なし	0	
d-52-21	H25. 3. 25	H25. 3. 25	H25. 3. 25	0.001	なし	0	
d-53-20	H25. 3. 25	H25. 3. 25	H25. 3. 25	0.001未満	なし	0	
d-51-24	H25. 3. 25	H25. 3. 25	H25. 3. 26	0.001未満	なし	0	
d①-49-24	H25. 3. 26	H25. 3. 26	H25. 3. 26	0.001	なし	0	
d①-50-24	H25. 3. 25	H25. 3. 25	H25. 3. 26	0.001未満	なし	0	
d①-30-21	H25. 3. 26	H25. 3. 26	H25. 3. 27	0.001未満	なし	0	
d①-31-21	H25. 3. 27	H25. 3. 27	H25. 3. 27	0.001未満	なし	0	
d①-21-8	H25. 3. 29	H25. 3. 29	H25. 3. 29	0.001未満	なし	0	
d①-32-19	H25. 3. 28	H25. 3. 28	H25. 3. 29	0.001未満	なし	0	
d①-33-21	H25. 3. 28	H25. 3. 28	H25. 3. 29	0.001未満	なし	0	
d①-35-19	H25. 3. 29	H25. 3. 29	H25. 3. 29	0.001	なし	0	
d①-58-21	H25. 3. 30	H25. 3. 30	H25. 3. 30	0.001	なし	0	
d①-59-22	H25. 3. 29	H25. 3. 29	H25. 3. 30	0.001	なし	0	
d①-57-23	H25. 3. 30	H25. 3. 30	H25. 3. 31	0.001未満	なし	0	
d①-56-19	H25. 3. 31	H25. 3. 31	H25. 4. 1	0.001未満	なし	0	
d①-54-18	H25. 4. 2	H25. 4. 2	H25. 4. 2	0.001未満	なし	0	
d①-55-19	H25. 4. 2	H25. 4. 2	H25. 4. 2	0.001	なし	0	
d①-34-21	H25. 4. 2	H25. 4. 2	H25. 4. 3	0.001	なし	0	
d①-36-19	H25. 4. 3	H25. 4. 3	H25. 4. 3	0.002	なし	0	
d①-37-19	H25. 4. 3	H25. 4. 3	H25. 4. 4	0.001未満	なし	0	
d①-40-19	H25. 4. 4	H25. 4. 4	H25. 4. 4	0.001未満	なし	0	
d①-39-18	H25. 4. 3	H25. 4. 3	H25. 4. 5	0.001未満	なし	0	
d①-41-20	H25. 4. 4	H25. 4. 4	H25. 4. 5	0.001	なし	0	
d①-60-21	H25. 4. 5	H25. 4. 5	H25. 4. 5	0.001	なし	0	
d①-61-24	H25. 4. 4	H25. 4. 4	H25. 4. 5	0.001	なし	0	
d①-57-24	H25. 4. 5	H25. 4. 5	H25. 4. 6	0.001未満	なし	0	
d①-58-22	H25. 4. 5	H25. 4. 5	H25. 4. 6	0.001未満	なし	0	
d①-59-23	H25. 4. 5	H25. 4. 5	H25. 4. 6	0.001	なし	0	
d-12-20	H25. 4. 11	H25. 4. 11	H25. 4. 12	0.001未満	なし	0	
d-34-22	H25. 4. 13	H25. 4. 13	H25. 4. 13	0.001未満	なし	0	
d-38-19	H25. 4. 12	H25. 4. 12	H25. 4. 13	0.001未満	なし	0	
d-35-20	H25. 4. 13	H25. 4. 13	H25. 4. 14	0.001未満	なし	0	
d-36-20	H25. 4. 14	H25. 4. 14	H25. 4. 14	0.001未満	なし	0	
d-37-20	H25. 4. 14	H25. 4. 14	H25. 4. 15	0.001	なし	0	
d-39-19	H25. 4. 15	H25. 4. 15	H25. 4. 16	0.001未満	なし	0	
d-40-20	H25. 4. 18	H25. 4. 18	H25. 4. 18	0.001未満	なし	0	
e-130401-336	H25. 4. 1	H25. 4. 1	H25. 4. 1	-	なし	0	
e-130401-337	H25. 4. 1	H25. 4. 1	H25. 4. 1	-	なし	0	
e-130401-338	H25. 4. 1	H25. 4. 1	H25. 4. 1	-	なし	0	
e-130403-339	H25. 4. 3	H25. 4. 3	H25. 4. 3	-	なし	0	
e-130403-340	H25. 4. 3	H25. 4. 3	H25. 4. 3	-	なし	0	
e-130403-341	H25. 4. 3	H25. 4. 3	H25. 4. 3	-	なし	0	
e-130403-342	H25. 4. 3	H25. 4. 3	H25. 4. 3	-	なし	0	
e-130403-343	H25. 4. 3	H25. 4. 3	H25. 4. 3	-	なし	0	
e-130404-344	H25. 4. 4	H25. 4. 4	H25. 4. 4	-	なし	0	
e-130404-345	H25. 4. 4	H25. 4. 4	H25. 4. 4	-	なし	0	
e-130405-346	H25. 4. 5	H25. 4. 5	H25. 4. 5	-	なし	0	
e-130405-347	H25. 4. 5	H25. 4. 5	H25. 4. 5	-	なし	0	
e-130405-348	H25. 4. 5	H25. 4. 5	H25. 4. 5	-	なし	0	
e-130406-349	H25. 4. 6	H25. 4. 6	H25. 4. 6	-	なし	0	
e-130406-350	H25. 4. 6	H25. 4. 6	H25. 4. 6	-	なし	0	
e-130407-351	H25. 4. 7	H25. 4. 7	H25. 4. 7	-	なし	0	
e-130407-352	H25. 4. 7	H25. 4. 7	H25. 4. 7	-	なし	0	
e-130407-353	H25. 4. 7	H25. 4. 7	H25. 4. 7	-	なし	0	
e-130408-354	H25. 4. 8	H25. 4. 8	H25. 4. 8	-	なし	0	
e-130408-355	H25. 4. 8	H25. 4. 8	H25. 4. 8	-	なし	0	
e-130408-356	H25. 4. 8	H25. 4. 8	H25. 4. 8	-	なし	0	
e-130408-357	H25. 4. 8	H25. 4. 8	H25. 4. 8	-	なし	0	

試料名※1	処理開始日	処理完了日	試料採取日	分析項目			備考
				溶出量(mg/L)	油膜	油臭※2	
				ベンゼン 基準値：0.01mg/L			
e-130408-358	H25. 4. 8	H25. 4. 8	H25. 4. 8	-	なし	0	
e-130408-359	H25. 4. 8	H25. 4. 8	H25. 4. 8	-	なし	0	
e-130409-360	H25. 4. 9	H25. 4. 9	H25. 4. 9	-	なし	0	
e-130409-361	H25. 4. 9	H25. 4. 9	H25. 4. 9	-	なし	0	
e-130412-362	H25. 4. 12	H25. 4. 12	H25. 4. 12	-	なし	0	
e-130412-363	H25. 4. 12	H25. 4. 12	H25. 4. 12	-	なし	0	
e-130413-364	H25. 4. 13	H25. 4. 13	H25. 4. 13	-	なし	0	
e-130413-365	H25. 4. 13	H25. 4. 13	H25. 4. 13	-	なし	0	
e-130415-366	H25. 4. 15	H25. 4. 15	H25. 4. 15	-	なし	0	
e-130415-367	H25. 4. 15	H25. 4. 15	H25. 4. 15	-	なし	0	
e-130415-368	H25. 4. 15	H25. 4. 15	H25. 4. 15	-	なし	0	
e-130415-369	H25. 4. 15	H25. 4. 15	H25. 4. 15	-	なし	0	
e-130415-370	H25. 4. 15	H25. 4. 15	H25. 4. 15	-	なし	0	
e-130416-371	H25. 4. 16	H25. 4. 16	H25. 4. 16	-	なし	0	
e-130416-372	H25. 4. 16	H25. 4. 16	H25. 4. 16	-	なし	0	
er-130417-373	H25. 4. 17	H25. 4. 17	H25. 4. 17	-	なし	0	
er-130417-374	H25. 4. 17	H25. 4. 17	H25. 4. 17	-	なし	0	
e-130417-375	H25. 4. 17	H25. 4. 17	H25. 4. 17	-	なし	0	
e-130417-376	H25. 4. 17	H25. 4. 17	H25. 4. 17	-	なし	0	
e-130418-377	H25. 4. 18	H25. 4. 18	H25. 4. 18	-	なし	0	
e-130418-378	H25. 4. 18	H25. 4. 18	H25. 4. 18	-	なし	0	
e-130418-379	H25. 4. 18	H25. 4. 18	H25. 4. 18	-	なし	0	
e-130418-380	H25. 4. 18	H25. 4. 18	H25. 4. 18	-	なし	0	
e-130419-381	H25. 4. 19	H25. 4. 19	H25. 4. 19	-	なし	0	
e-130420-382	H25. 4. 20	H25. 4. 20	H25. 4. 20	-	なし	0	
e-130420-383	H25. 4. 20	H25. 4. 20	H25. 4. 20	-	なし	0	
e-130420-384	H25. 4. 20	H25. 4. 20	H25. 4. 20	-	なし	0	
e-130421-385	H25. 4. 21	H25. 4. 21	H25. 4. 21	-	なし	0	
e-130422-386	H25. 4. 22	H25. 4. 22	H25. 4. 22	-	なし	0	
e-130422-387	H25. 4. 22	H25. 4. 22	H25. 4. 22	-	なし	0	
e-130422-388	H25. 4. 22	H25. 4. 22	H25. 4. 22	-	なし	0	
e-130423-389	H25. 4. 23	H25. 4. 23	H25. 4. 23	-	なし	0	
e-130423-390	H25. 4. 23	H25. 4. 23	H25. 4. 23	-	なし	0	
e-130425-391	H25. 4. 25	H25. 4. 25	H25. 4. 25	-	なし	0	
e-130426-392	H25. 4. 26	H25. 4. 26	H25. 4. 26	-	なし	0	
e-130426-393	H25. 4. 26	H25. 4. 26	H25. 4. 26	-	なし	0	
e-130427-394	H25. 4. 27	H25. 4. 27	H25. 4. 27	-	なし	0	
e-130427-395	H25. 4. 27	H25. 4. 27	H25. 4. 27	-	なし	0	
e-130429-396	H25. 4. 29	H25. 4. 29	H25. 4. 29	-	なし	0	
e-130430-397	H25. 4. 30	H25. 4. 30	H25. 4. 30	-	なし	0	

※1 試料名のdは中温加熱処理対象土、eは中温加熱処理及び洗浄処理対象土

※2 油臭は6段階臭気強度表示法（0：無臭～5：強烈な臭い）

汚 染 地 下 水 浄 化 分 析 結 果

※資料 2－2 分析結果

汚染地下水対策一覧表(5街区)

区画名	対象物質				浄化完了時濃度								備考
					ベンゼン		シアン化合物		鉛		ヒ素		
	ベンゼン	シアン化合物	鉛	ヒ素	試料採取日	基準値 0.01mg/l	試料採取日	基準値 不検出	試料採取日	基準値 0.01mg/l	試料採取日	基準値 0.01mg/l	
Q41-2		○					2013/3/1	不検出					
Q41-5		○					2013/3/1	不検出					
Q41-8		○					2013/3/1	不検出					
R41-2		○					2013/3/1	不検出					
Q41-7		○					2013/2/23	不検出					
M41-7	○				2013/4/24	0.001未満							
N41-1	○				2013/2/13	0.001未満							
O41-6	○	○			2013/2/5	0.008	2013/2/5	不検出					
P41-3	○	○			2013/2/5	0.001未満	2013/2/5	不検出					
Q40-2	○	○			2013/3/30	0.001未満	2013/3/30	不検出					
O40-5		○					2013/3/1	不検出					
N40-6	○				2013/4/20	0.001未満							
L40-8		○					2013/3/18	不検出					
M39-3	○				2013/3/14	0.001未満							
M40-1	○				2013/3/14	0.001未満							
M40-2	○				2013/3/14	0.001未満							
M40-4	○				2013/3/14	0.001未満							
M40-5	○				2013/3/14	0.001未満							
M40-6	○				2013/3/14	0.001未満							
M40-7	○				2013/2/13	0.001未満							
J39-9	○				2013/4/24	0.002							
J40-7	○				2013/4/24	0.009							
L39-4	○				2013/2/5	0.007							
L39-7	○				2013/2/5	0.002							
K39-5	○				2013/3/11	0.001未満							
J39-2	○				2013/4/25	0.001未満							
O38-7	○	○			2013/3/26	0.001未満	2013/3/26	不検出					
O38-8		○			2013/3/26	0.001	2013/3/26	不検出					
P38-1		○			2013/3/26	0.001未満	2013/3/26	不検出					
M38-8	○				2013/3/19	0.001未満							
J38-6	○				2013/4/5	0.006			2013/4/5	0.005未満			
J38-9			○		2013/4/5	0.001未満			2013/4/5	0.005未満			
I38-9	○				2013/4/5	0.003							
P37-7	○				2013/4/23	0.001未満							
O36-9	○				2013/2/19	0.001未満							
J35-4		○	○				2013/4/11	不検出	2013/4/11	0.007			
J35-5		○			2013/3/29	0.001未満	2013/3/29	不検出					
J35-8		○			2013/3/29	0.001	2013/3/29	不検出					
K35-2	○	○			2013/3/29	0.001	2013/3/29	不検出					
K35-1		○					2013/3/29	不検出					
M34-1	○	○			2013/1/29	0.001未満	2013/1/29	不検出					
L34-3	○				2013/1/21	0.001未満							
J34-5		○	○				2013/4/10	不検出	2013/4/10	0.005未満			
J34-8			○				2013/4/10	不検出	2013/4/10	0.005未満			
J34-9		○					2013/4/10	不検出	2013/4/10	0.005未満			
K34-2		○	○				2013/4/10	不検出	2013/4/10	0.005未満			
K34-3		○					2013/4/10	不検出	2013/4/10	0.005未満			
O33-3	○				2013/3/16	0.007							
O33-7	○				2013/3/5	0.001未満							
L32-9	○				2013/4/12	0.001							
L33-7	○				2013/4/12	0.001未満							
K32-6	○				2013/4/4	0.001未満							
K33-4	○				2013/4/4	0.002							
M32-1	○				2013/4/12	0.001未満							
L32-4	○				2013/4/4	0.001未満							
K32-7	○				2013/4/4	0.001未満							
K32-1	○				2013/4/22	0.001未満							
P31-9	○				2013/3/21	0.009							
P31-4	○				2013/3/21	0.001							

汚染地下水対策一覧表(5街区)

区画名	対象物質				浄化完了時濃度								備考
					ベンゼン		シアン化合物		鉛		ヒ素		
	ベンゼン	シアン化合物	鉛	ヒ素	試料採取日	基準値 0.01mg/L	試料採取日	基準値 不検出	試料採取日	基準値 0.01mg/L	試料採取日	基準値 0.01mg/L	
O31-6	○				2013/3/21	0.001未満							
O31-9	○				2013/3/21	0.001未満							
L31-1	○				2013/2/5	0.001未満							
J30-2	○	○			2013/4/17	0.001未満	2013/4/17	不検出					
J30-3	○				2013/4/17	0.001未満	2013/4/17	不検出					
I30-7	○				2013/4/17	0.001							
J29-4	○				2013/4/19	0.001未満							

帯水層の掘削除去による汚染地下水対策結果一覧表(5街区)

区画名	対象物質				掘削完了日	備考
	ベンゼン	シアン化合物	鉛	ヒ素		
K31-1	○				2013/1/12	
K30-3	○				2013/1/12	
K31-5	○				2013/1/12	
K29-1	○				2013/3/27	
K29-2	○				2013/3/27	
K29-3	○				2013/3/27	
M29-5	○				2013/1/5	
O34-7	○				2013/1/5	
L34-6	○	○			2013/2/11	
L35-4	○	○			2013/2/11	
L34-9	○	○			2013/4/26	
M34-3	○	○			2013/1/23	
M35-4	○				2013/1/23	
K40-1	○				2013/2/26	
K40-4	○				2013/2/26	
K40-3	○				2013/4/1	
L40-5	○				2013/1/25	
L36-4	○				2013/4/11	
L36-7	○	○			2013/4/11	
I40-5	○				2013/4/28	
I40-8	○				2013/4/28	
M36-7	○				2013/2/21	
M36-8	○				2013/2/21	
M37-2	○	○			2013/3/15	
M37-6		○			2013/4/5	
P36-8	○				2013/1/30	
P37-4	○	○			2013/4/28	
Q36-1	○				2013/3/26	
K36-4	○				2013/4/5	
K36-5	○				2013/4/5	
K37-4	○				2013/3/7	
K37-7	○				2013/3/7	
L30-1	○				2013/2/26	
M39-9	○				2013/1/26	
O27-6				○	2013/4/15	
O27-9				○	2013/4/11	
O38-3		○			2013/1/28	
O40-2		○			2013/2/11	
P38-8		○			2013/1/5	
Q38-2		○			2013/3/28	
O37-6		○			2013/4/19	
O41-9	○	○			2013/4/19	

汚染地下水対策一覧表(7街区)

区画名	対象物質					浄化完了時濃度										備考
						ベンゼン		シアン化合物		鉛		ヒ素		カドミウム		
	ベンゼン	シアン化合物	鉛	ヒ素	カドミウム	試料採取日	基準値 0.01mg/L	試料採取日	基準値 不検出	試料採取日	基準値 0.01mg/L	試料採取日	基準値 0.01mg/L	試料採取日	基準値 0.01mg/L	
N12-4	○					2012/12/17	0.001未満									
M5-4		○						2012/12/18	不検出							
M5-5		○						2012/12/18	不検出							
M5-6		○						2012/12/18	不検出							
M5-7		○						2012/12/18	不検出							
M5-8		○						2012/12/18	不検出							
M5-9		○						2012/12/18	不検出							
N5-3		○						2012/12/18	不検出							
J13-2		○						2012/12/17	不検出							
J9-7		○						2012/12/15	不検出							
J12-4		○						2012/12/19	不検出							
J12-7		○						2012/12/19	不検出							
K12-1		○						2012/12/19	不検出							
J10-3		○						2012/12/19	不検出							
K10-5		○						2012/12/20	不検出							
J12-3		○						2012/12/20	不検出							
J7-9		○						2012/12/22	不検出							
M7-9		○				2013/1/8	0.001未満	2013/1/8	不検出							
N7-1		○				2013/1/8	0.001未満	2013/1/8	不検出							
N7-2		○				2013/1/8	0.001未満	2013/1/8	不検出							
N7-3		○				2013/1/8	0.001未満	2013/1/8	不検出							
N7-4		○				2013/1/8	0.001未満	2013/1/8	不検出							
N7-6		○				2013/1/8	0.001未満	2013/1/8	不検出							
N8-4		○				2013/1/8	0.001未満	2013/1/8	不検出							
M8-7		○				2013/1/8	0.001未満	2013/1/8	不検出							
N8-1		○				2013/1/8	0.001未満	2013/1/8	不検出							
N8-2		○				2013/1/8	0.001未満	2013/1/8	不検出							
N8-5	○	○				2013/1/8	0.001未満	2013/1/8	不検出							
N8-6		○				2013/1/8	0.001未満	2013/1/8	不検出							
N8-8		○				2013/1/8	0.001未満	2013/1/8	不検出							
I19-5		○						2012/12/25	不検出							
J8-2		○						2012/12/28	不検出							
I9-6		○						2013/1/8	不検出							
K9-8		○						2013/1/8	不検出							
J20-3		○						2013/1/8	不検出							
N4-5		○						2013/1/28	不検出							
N4-6		○						2013/1/28	不検出							
N5-1		○						2013/1/28	不検出							
N5-4		○						2013/1/28	不検出							
N5-5		○						2013/1/28	不検出							
N5-6		○						2013/1/28	不検出							
I12-8		○						2013/1/16	不検出	2013/1/16	0.005未満					
I12-9		○	○					2013/1/16	不検出	2013/1/16	0.005未満					
I12-4		○						2013/1/16	不検出							
I8-9		○						2013/1/22	不検出							
I9-4		○						2013/1/22	不検出							
I9-7		○						2013/1/22	不検出							
J9-1		○						2013/1/22	不検出							
J9-2		○						2013/1/22	不検出							
L9-7	○	○				2013/1/18	0.003	2013/1/18	不検出							
I16-4				○								2013/1/22	0.002未満			
L6-1		○						2013/1/29	不検出							
L6-3	○	○				2013/1/29	0.001未満	2013/1/29	不検出							
K5-8		○						2013/1/29	不検出							
K5-9		○						2013/1/29	不検出							
K6-4		○						2013/1/29	不検出							
K6-7		○						2013/1/29	不検出							
L5-2		○						2013/1/29	不検出							
L5-3		○						2013/1/29	不検出							
J7-2		○						2013/1/31	不検出							
J6-6		○				2013/2/7	0.001未満	2013/2/7	不検出							
J7-4		○				2013/2/7	0.001未満	2013/2/7	不検出							
J7-7	○	○				2013/2/7	0.001未満	2013/2/7	不検出							
I12-6		○						2013/2/7	不検出							
I13-5		○						2013/2/7	不検出							

汚染地下水対策一覧表(7街区)

区画名	対象物質					浄化完了時濃度										備考
						ベンゼン		シアン化合物		鉛		ヒ素		カドミウム		
	ベンゼン	シアン化合物	鉛	ヒ素	カドミウム	試料採取日	基準値 0.01mg/L	試料採取日	基準値 不検出	試料採取日	基準値 0.01mg/L	試料採取日	基準値 0.01mg/L	試料採取日	基準値 0.01mg/L	
M5-2	○	○				2013/2/15	0.001	2013/2/15	不検出							
L4-6		○				2013/3/13	0.001	2013/3/13	不検出							
L4-9		○				2013/3/13	0.001	2013/3/13	不検出							
L5-4		○				2013/3/13	0.001未満	2013/3/13	不検出							
L5-7	○	○				2013/3/13	0.001未満	2013/3/13	不検出							
M4-3		○				2013/3/13	0.001未満	2013/3/13	不検出							
M4-5		○				2013/3/13	0.001未満	2013/3/13	不検出							
M4-6		○				2013/3/13	0.001未満	2013/3/13	不検出							
M4-7		○				2013/3/13	0.001未満	2013/3/13	不検出							
M4-8	○	○				2013/3/13	0.001未満	2013/3/13	不検出							
N4-1		○				2013/3/13	0.001未満	2013/3/13	不検出							
L7-6	○	○				2013/2/19	0.001	2013/2/19	不検出							
M5-3	○	○				2013/2/26	0.001未満	2013/2/26	不検出							
J7-5		○						2013/3/11	不検出							
K8-1	○	○				2013/3/16	0.001未満	2013/3/16	不検出							
K8-7	○	○				2013/3/18	0.001未満	2013/3/18	不検出							
J8-8		○						2013/3/23	不検出							
M23-4		○						2013/3/23	不検出							
I13-4	○	○				2013/3/28	0.001未満	2013/3/28	不検出							
J22-6	○					2013/3/30	0.001未満									
L5-1		○						2013/4/6	不検出							
K10-7				○								2012/12/20	0.002			
N12-1	○					2012/12/28	0.001未満									
I17-5				○								2013/2/5	0.004			
N6-6		○						2013/2/20	不検出							

帯水層の掘削除去による汚染地下水対策結果一覧表(7街区)

区画名	対象物質					掘削完了日	備考
	ベンゼン	シアン化合物	鉛	ヒ素	カドミウム		
M5-1	○	○				2013/1/23	
K7-6		○				2013/1/24	
M8-9				○		2013/1/30	
M21-7				○		2013/1/30	
M7-5		○				2013/1/31	
I12-5		○		○		2013/2/9	
N6-4		○		○		2013/2/11	
I13-6		○		○		2013/2/16	
N21-3				○		2013/2/22	
N22-1				○		2013/2/22	
L22-6				○		2013/2/28	
K5-6		○				2013/3/5	
L23-3	○			○		2013/3/6	
L6-2		○		○		2013/3/13	
L5-5		○		○		2013/3/14	
M7-4		○				2013/3/15	
M6-1	○	○				2013/3/18	
M23-2				○		2013/3/20	
K7-1		○				2013/3/25	
J6-8		○		○		2013/4/6	
K6-2	○	○		○		2013/4/9	
K6-5		○		○		2013/4/24	

地下水処理プラントからの排水 水素イオン濃度（pH）測定結果

※資料 2－3 測定結果

豊洲新市場土壌汚染対策工事（5街区）

■プラント処理水

水素イオン濃度測定記録表（平成25年1月）

（基準値：5を超え9未満）

月	日	曜日	pH	備 考
1	1	火	-	運転停止
	2	水	-	運転停止
	3	木	-	運転停止
	4	金	7.01	
	5	土	7.00	
	6	日	-	運転停止
	7	月	6.84	
	8	火	6.95	
	9	水	6.98	
	10	木	6.98	
	11	金	6.92	
	12	土	7.14	
	13	日	-	運転停止
	14	月	-	運転停止
	15	火	6.96	
	16	水	6.94	
	17	木	6.99	
	18	金	7.04	
	19	土	6.98	
	20	日	-	運転停止
	21	月	6.93	
	22	火	6.94	
	23	水	6.98	
	24	木	6.88	
	25	金	6.99	
	26	土	6.95	
	27	日	-	運転停止
	28	月	6.96	
	29	火	7.44	
	30	水	7.05	
	31	木	7.22	

豊洲新市場土壌汚染対策工事（5街区）

■プラント処理水

水素イオン濃度測定記録表（平成25年2月）

（基準値：5を超え9未満）

月	日	曜日	pH	備 考
2	1	金	6.99	
	2	土	6.98	
	3	日	-	運転停止
	4	月	7.00	
	5	火	7.00	
	6	水	7.05	
	7	木	6.87	
	8	金	7.43	
	9	土	6.94	
	10	日	-	運転停止
	11	月	6.91	
	12	火	6.97	
	13	水	7.00	
	14	木	7.06	
	15	金	6.96	
	16	土	6.98	
	17	日	-	運転停止
	18	月	6.94	
	19	火	7.00	
	20	水	6.99	
	21	木	6.90	
	22	金	7.01	
	23	土	6.81	
	24	日	-	運転停止
	25	月	7.03	
	26	火	6.97	
	27	水	6.96	
	28	木	6.98	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	

豊洲新市場土壌汚染対策工事（5街区）

■プラント処理水

水素イオン濃度測定記録表（平成25年3月）

（基準値：5を超え9未満）

月	日	曜日	pH	備 考
3	1	金	7.03	
	2	土	6.94	
	3	日	—	運転停止
	4	月	7.10	
	5	火	7.00	
	6	水	6.98	
	7	木	6.98	
	8	金	6.98	
	9	土	6.96	
	10	日	—	運転停止
	11	月	7.24	
	12	火	7.00	
	13	水	7.07	
	14	木	7.01	
	15	金	6.95	
	16	土	6.98	
	17	日	—	運転停止
	18	月	7.29	
	19	火	6.97	
	20	水	6.97	
	21	木	6.98	
	22	金	7.00	
	23	土	7.05	
	24	日	—	運転停止
	25	月	7.34	
	26	火	6.97	
	27	水	6.97	
	28	木	7.01	
	29	金	6.99	
	30	土	6.98	
	31	日	—	運転停止

豊洲新市場土壌汚染対策工事（5街区）

■プラント処理水

水素イオン濃度測定記録表（平成25年4月）

（基準値：5を超え9未満）

月	日	曜日	pH	備 考
4	1	月	7.32	
	2	火	6.99	
	3	水	6.97	
	4	木	7.00	
	5	金	7.06	
	6	土	7.14	
	7	日	—	運転停止
	8	月	6.99	
	9	火	7.28	
	10	水	7.05	
	11	木	7.07	
	12	金	6.99	
	13	土	7.10	
	14	日	—	運転停止
	15	月	7.17	
	16	火	7.23	
	17	水	7.01	
	18	木	7.23	
	19	金	7.08	
	20	土	7.02	
	21	日	—	運転停止
	22	月	7.17	
	23	火	7.05	
	24	水	7.14	
	25	木	7.09	
	26	金	7.00	
	27	土	6.98	
	28	日	—	運転停止
	29	月	7.34	
	30	火	6.99	
	—	—	—	

豊洲新市場土壤汚染対策工事（6街区）

■プラント処理水

水素イオン濃度測定記録表（平成25年1月）

（基準値：5を超え9未満）

月	日	曜日	pH	備 考
1	1	火	－	運転停止
	2	水	－	運転停止
	3	木	－	運転停止
	4	金	7.34	
	5	土	6.87	
	6	日	7.34	
	7	月	7.72	
	8	火	8.02	
	9	水	7.95	
	10	木	7.95	
	11	金	7.61	
	12	土	7.46	
	13	日	7.49	
	14	月	7.46	
	15	火	7.55	
	16	水	7.54	
	17	木	8.38	
	18	金	8.19	
	19	土	8.31	
	20	日	8.15	
	21	月	8.03	
	22	火	7.20	
	23	水	7.79	
	24	木	7.83	
	25	金	7.67	
	26	土	7.68	
	27	日	7.50	
	28	月	7.15	
	29	火	7.56	
	30	水	7.45	
	31	木	7.42	

豊洲新市場土壌汚染対策工事（6街区）

■プラント処理水

水素イオン濃度測定記録表（平成25年2月）

（基準値：5を超え9未満）

月	日	曜日	pH	備 考
2	1	金	7.22	
	2	土	7.28	
	3	日	7.41	
	4	月	7.40	
	5	火	7.80	
	6	水	7.80	
	7	木	7.79	
	8	金	7.54	
	9	土	8.09	
	10	日	7.64	
	11	月	7.70	
	12	火	7.90	
	13	水	7.90	
	14	木	7.89	
	15	金	7.89	
	16	土	8.02	
	17	日	—	運転停止
	18	月	7.94	
	19	火	7.50	
	20	水	7.81	
	21	木	8.18	
	22	金	7.78	
	23	土	7.40	
	24	日	7.73	
	25	月	7.85	
	26	火	7.86	
	27	水	7.58	
	28	木	7.87	
	—	—	—	
	—	—	—	
	—	—	—	

豊洲新市場土壌汚染対策工事（6街区）

■プラント処理水

水素イオン濃度測定記録表（平成25年3月）

（基準値：5を超え9未満）

月	日	曜日	pH	備 考
3	1	金	7.66	
	2	土	7.44	
	3	日	7.71	
	4	月	7.53	
	5	火	7.02	
	6	水	7.26	
	7	木	7.06	
	8	金	6.86	
	9	土	6.93	
	10	日	7.13	
	11	月	7.18	
	12	火	7.40	
	13	水	6.61	
	14	木	6.83	
	15	金	7.18	
	16	土	7.03	
	17	日	7.06	
	18	月	6.81	
	19	火	7.24	
	20	水	7.09	
	21	木	6.74	
	22	金	7.31	
	23	土	7.37	
	24	日	6.80	
	25	月	7.01	
	26	火	7.57	
	27	水	7.73	
	28	木	7.52	
	29	金	7.69	
	30	土	7.61	
	31	日	7.02	

豊洲新市場土壌汚染対策工事（6街区）

■プラント処理水

水素イオン濃度測定記録表（平成25年4月）

（基準値：5を超え9未満）

月	日	曜日	pH	備 考
4	1	月	7.89	
	2	火	8.13	
	3	水	7.41	
	4	木	7.70	
	5	金	7.72	
	6	土	7.82	
	7	日	7.41	
	8	月	7.60	
	9	火	8.80	
	10	水	7.04	
	11	木	7.73	
	12	金	6.96	
	13	土	7.05	
	14	日	8.81	
	15	月	8.20	
	16	火	7.61	
	17	水	7.70	
	18	木	8.87	
	19	金	8.06	
	20	土	6.98	
	21	日	7.07	
	22	月	7.07	
	23	火	7.24	
	24	水	7.19	
	25	木	7.61	
	26	金	7.01	
	27	土	7.33	
	28	日	8.72	
	29	月	7.13	
	30	火	7.25	
	-	-	-	

豊洲新市場土壌汚染対策工事（7街区）

■プラント処理水

水素イオン濃度測定記録表（平成25年1月）

（基準値：5を超え9未満）

月	日	曜日	pH	備 考
1	1	火	-	運転停止
	2	水	-	運転停止
	3	木	-	運転停止
	4	金	7.62	午後から運転開始
	5	土	7.17	
	6	日	6.86	
	7	月	7.00	
	8	火	6.36	
	9	水	7.26	
	10	木	7.21	
	11	金	7.24	
	12	土	7.04	
	13	日	7.20	
	14	月	7.03	
	15	火	6.08	
	16	水	6.13	
	17	木	6.14	
	18	金	6.62	
	19	土	6.80	
	20	日	6.77	
	21	月	6.92	
	22	火	6.82	
	23	水	6.90	
	24	木	6.88	
	25	金	6.94	
	26	土	6.91	
	27	日	6.88	
	28	月	6.94	
	29	火	6.92	
	30	水	6.92	
	31	木	7.41	

豊洲新市場土壌汚染対策工事（7街区）

■プラント処理水

水素イオン濃度測定記録表（平成25年2月）

（基準値：5を超え9未満）

月	日	曜日	pH	備 考
2	1	金	7.17	
	2	土	7.10	
	3	日	7.21	
	4	月	7.35	
	5	火	7.45	
	6	水	6.93	
	7	木	6.75	
	8	金	7.31	
	9	土	7.25	
	10	日	7.27	
	11	月	7.39	
	12	火	7.45	
	13	水	6.99	
	14	木	7.27	
	15	金	7.25	
	16	土	7.26	
	17	日	7.27	
	18	月	7.39	
	19	火	7.38	
	20	水	7.29	
	21	木	7.28	
	22	金	7.14	
	23	土	7.12	
	24	日	6.88	
	25	月	6.83	
	26	火	7.17	
	27	水	6.67	
	28	木	7.19	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	

豊洲新市場土壌汚染対策工事（7街区）

■プラント処理水

水素イオン濃度測定記録表

平成25年3月

（基準値：5を超え9未満）

月	日	曜日	pH	備 考
3	1	金	7.23	
	2	土	7.02	
	3	日	6.95	
	4	月	7.18	
	5	火	7.06	
	6	水	7.31	
	7	木	7.35	
	8	金	7.43	
	9	土	7.26	
	10	日	7.46	
	11	月	7.45	
	12	火	7.27	
	13	水	7.47	
	14	木	7.55	
	15	金	7.47	
	16	土	7.38	
	17	日	7.38	
	18	月	7.41	
	19	火	7.14	
	20	水	7.30	
	21	木	7.24	
	22	金	7.52	
	23	土	7.56	
	24	日	7.45	
	25	月	7.51	
	26	火	7.47	
	27	水	7.56	
	28	木	7.54	
	29	金	7.51	
	30	土	7.51	
	31	日	7.12	

豊洲新市場土壌汚染対策工事（7街区）

■ プラント処理水

水素イオン濃度測定記録表（平成25年4月）

（基準値：5を超え9未満）

月	日	曜日	pH	備 考
4	1	月	7.52	
	2	火	7.49	
	3	水	5.56	
	4	木	5.34	
	5	金	5.95	
	6	土	6.95	
	7	日	5.88	
	8	月	5.76	
	9	火	6.50	
	10	水	6.66	
	11	木	6.80	
	12	金	6.13	
	13	土	6.06	
	14	日	7.43	
	15	月	7.44	
	16	火	7.56	
	17	水	7.53	
	18	木	7.54	
	19	金	7.50	
	20	土	7.56	
	21	日	6.71	
	22	月	6.48	
	23	火	6.17	
	24	水	7.30	
	25	木	5.96	
	26	金	5.96	
	27	土	7.48	
	28	日	7.56	
	29	月	7.50	
	30	火	7.09	
	-	-	-	