

## 東北地方太平洋沖地震による中央卸売市場の被害状況と対応

東北地方太平洋沖地震による中央卸売市場の被害状況と対応については、以下のとおりです。

なお、全11市場の業務運営に支障はありません。

市場	人的被害	物的被害	対応	備考
築地	無	<ul style="list-style-type: none"> <li>・壁や床・タイル・ガラスのひび割れ</li> <li>・モルタル等の剥離</li> <li>・雨水排水管・ダクト支持材等の一部落下</li> <li>・耐震補強ブレース変形</li> </ul>	<p>【緊急対応】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・落下物、破損物等の撤去</li> <li>・剥離箇所周辺の危険物等除去</li> <li>・仮設による雨水排水対応</li> <li>・危険区域は、カラーコーン等で立入禁止</li> </ul> <p>【補修工事】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・補修工事をすみやかに着手</li> </ul>	別紙図面参照
食肉	無	<ul style="list-style-type: none"> <li>・床、壁、天井仕上材の軽微なひび割れ</li> <li>・照明器具の一部落下</li> </ul>		
大田	無	<ul style="list-style-type: none"> <li>・道路の亀裂、段差、配管の断裂</li> </ul>		
豊島	無	<ul style="list-style-type: none"> <li>・充電設備の一部落下</li> <li>・スロープの亀裂</li> <li>・天井の一部剥離・落下</li> <li>・4号館天井にひび、雨漏り</li> </ul>		
淀橋	無	<ul style="list-style-type: none"> <li>・タイル一部落下</li> <li>・トイレ前点検口・天板一部落下</li> </ul>		
足立	無	<ul style="list-style-type: none"> <li>・渡り廊下のコンクリート破損</li> <li>・天井ボードの破損、側溝に段差</li> </ul>		
板橋	無	<ul style="list-style-type: none"> <li>・通路の水漏れ、ガラスや建物のつなぎ目のヒビ</li> </ul>		
世田谷	無	<ul style="list-style-type: none"> <li>・壁面コンクリートの落下、ボード亀裂</li> </ul>		
北足立	無	<ul style="list-style-type: none"> <li>・給水管水漏れ、エキスパンジョン損傷</li> </ul>		
多摩NT	無	<ul style="list-style-type: none"> <li>・シャッターの湾曲、壁の剥離</li> </ul>		
葛西	無	<ul style="list-style-type: none"> <li>・建物周辺の地盤沈下、駐車場の一部で噴砂</li> </ul>		
豊洲 (予定地)	無	<ul style="list-style-type: none"> <li>・予定地の一部で墳砂</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・応急措置の実施</li> </ul>	別紙資料参照