

職務に関する働きかけの件数及び概要

(令和6年4月～令和7年3月)

1 対応記録件数

件数	1 件
----	-----

2 対応記録概要

No.	働きかけ内容	対応状況
1	豊洲市場の関連店舗のある区画の廊下の空調が効いていなかった。これからどんどん暑くなるので、対処して欲しい。	廊下等共用部では、春・秋等中間期は外気取入の換気のみを行い、夏期に冷房運転を行うことを通例としていたが、共用部等の室温が28℃を超えた日は冷房運転を行うなど適切な空調管理を行うこととした。

【問合せ先】中央卸売市場管理部総務課（代表）03-5321-1111（内線）44-111