



The Knights

# 計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

1. 試料種類 処理水
2. 計量目的 下水道法
3. 採取場所 地下水処理プラント
4. 採取月日 平成 25 年 10 月 23 日 15 時 0 分
5. 収集区分 持込
6. 特記事項 工事名称：豊洲新市場土壌汚染対策工事（5 街区）  
※収集及び持込試料の場合、上記内容は依頼者の申し出により記入しました。
7. 計量月日 平成 25 年 10 月 26 日 ~ 平成 25 年 11 月 5 日

## 8. 計量結果

計量の対象	計量の結果	単位	計量の方法
水素イオン濃度	7.6 (21°C)	-	JIS K 0102 12.1 に定める方法
生物化学的酸素要求量	1.1	mg/l	JIS K 0102 21 に定める方法
浮遊物質量	5 未満	mg/l	昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 9 に掲げる方法
汚濁消費量	5 未満	mg/l	昭和 37 年厚生建設省令第 1 号別表第 2 に掲げる方法
窒素含有量	4.8	mg/l	JIS K 0102 45.2 に定める方法
燐含有量	0.1 未満	mg/l	JIS K 0102 46.3.1 に定める方法
カドミウム及びその化合物	0.01 未満	mg/l	JIS K 0102 55.3 に定める方法
シアン化合物	0.1 未満	mg/l	JIS K 0102 38.1.2 及び JIS K 0102 38.3 に定める方法
有機燐化合物	0.1 未満	mg/l	昭和 49 年環境庁告示第 64 号付表 1 に掲げる方法
鉛及びその化合物	0.01 未満	mg/l	JIS K 0102 54.3 に定める方法
六価クロム化合物	0.05 未満	mg/l	JIS K 0102 65.2.1 に定める方法
砒素及びその化合物	0.01 未満	mg/l	JIS K 0102 61.3 に定める方法
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	0.0005 未満	mg/l	昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 1 に掲げる方法
アルキル水銀化合物	0.0005 未満	mg/l	昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 2 に掲げる方法
ポリ塩化ビフェニル	0.001 未満	mg/l	昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 3 に掲げる方法
トリクロロエチレン	0.03 未満	mg/l	JIS K 0125 5.2 に定める方法
テトラクロロエチレン	0.01 未満	mg/l	JIS K 0125 5.2 に定める方法
ジクロロメタン	0.02 未満	mg/l	JIS K 0125 5.2 に定める方法
四塩化炭素	0.002 未満	mg/l	JIS K 0125 5.2 に定める方法
1, 2-ジクロロエタン	0.004 未満	mg/l	JIS K 0125 5.2 に定める方法
1, 1-ジクロロエチレン	0.02 未満	mg/l	JIS K 0125 5.2 に定める方法
シス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04 未満	mg/l	JIS K 0125 5.2 に定める方法
1, 1, 1-トリクロロエタン	0.3 未満	mg/l	JIS K 0125 5.2 に定める方法
1, 1, 2-トリクロロエタン	0.006 未満	mg/l	JIS K 0125 5.2 に定める方法
1, 3-ジクロロプロペン	0.002 未満	mg/l	JIS K 0125 5.2 に定める方法
チウラム	0.006 未満	mg/l	昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 4 に掲げる方法
シマジン	0.003 未満	mg/l	昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 5 に掲げる方法
チオベンカルブ	0.02 未満	mg/l	昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 5 に掲げる方法
ベンゼン	0.01 未満	mg/l	JIS K 0125 5.2 に定める方法
セレン及びその化合物	0.01 未満	mg/l	JIS K 0102 67.3 に定める方法
-次ページへ-			

平成 25 年 10 月 26 日受付した試料の計量結果は、上記の通りであったことを証明します。

平成 25 年 11 月 5 日

計量証明事業所 埼玉県知事登録(濃度)第506号

**内藤環境株式会社**

埼玉県さいたま市緑区 地2 千336-0015  
TEL. 048-86-2862

環境計量士



# 計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

- 試料種類 処理水
- 計量目的 下水道法
- 採取場所 地下水処理プラント
- 採取月日 平成 25 年 10 月 23 日 15 時 0 分
- 収集区分 持込
- 特記事項 工事名称：豊洲新市場土壌汚染対策工事（5 街区）  
※収集及び持込試料の場合、上記内容は依頼者の申し出により記入しました。
- 計量月日 平成 25 年 10 月 26 日 ~ 平成 25 年 11 月 5 日

## 8. 計量結果

計量の対象	計量の結果	単位	計量の方法
フェノール類	0.1 未満	mg/l	JIS K 0102 28.1に定める方法
銅及びその化合物	0.1 未満	mg/l	JIS K 0102 52.4に定める方法
亜鉛及びその化合物	0.1 未満	mg/l	JIS K 0102 53.3に定める方法
鉄及びその化合物（溶解性）	1 未満	mg/l	JIS K 0102 57.2に定める方法
マンガン及びその化合物（溶解性）	1 未満	mg/l	JIS K 0102 56.2に定める方法
クロム及びその化合物	0.05 未満	mg/l	JIS K 0102 65.1.4に定める方法
ほう素及びその化合物	1.0 未満	mg/l	JIS K 0102 47.3に定める方法
ふっ素及びその化合物	0.8 未満	mg/l	JIS K 0102 34.1に定める方法
1, 4-ジオキサン	0.05 未満	mg/l	昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 7第 3に掲げる方法
ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油類）	2.5 未満	mg/l	JIS K 0102 附属書 1 II -1
ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油脂類）	2.5 未満	mg/l	JIS K 0102 附属書 1 II -2
	-以下余白-		

9. 備考 ⑨00843299-1  
水温（採水時） 20 °C

平成 25 年 10 月 26 日受付した試料の計量結果は、上記の通りであったことを証明します。

平成 25 年 11 月 5 日

計量証明事業所 埼玉県知事登録(濃度)第506号

内藤環境株式会社

埼玉県さいたま市緑区大宮 2 丁目 336-0015

TEL. 048-836-XXXX

環境計量

豊洲新市場土壌汚染対策工事（5街区）

■プラント処理水

水素イオン濃度測定記録表 平成25年10月  
 (基準値：5を超え9未満)

月	日	曜日	pH	備 考
10	1	火	7.46	
	2	水	7.22	
	3	木	7.33	
	4	金	7.39	
	5	土	6.97	
	6	日		
	7	月	7.01	
	8	火	7.05	
	9	水	6.97	
	10	木	7.03	
	11	金	7.00	
	12	土	6.72	
	13	日		
	14	月	7.67	
	15	火	7.67	
	16	水	6.97	
	17	木	7.04	
	18	金	6.97	
	19	土	7.05	
	20	日		
	21	月	7.80	
	22	火	7.71	
	23	水	7.00	
	24	木	6.86	
	25	金	6.97	
	26	土	6.97	
	27	日		
	28	月	7.00	
	29	火	6.99	
	30	水	6.97	
	31	木	7.66	



# 計量証明書

No. A13J0321 - 1

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2013 年 11 月 06 日

受 付 2013 年 10 月 10 日  
 試料採取 2013 年 10 月 10 日 自社  
 試験実施 2013 年 10 月 10 日 ~ 2013 年 10 月 17 日  
 提供試料 排水  
 件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)

株式会社オオス  
 登録番号 神奈川 濃  
 横浜市瀬谷区五貫目町  
 〒246-0008 電話045 ( )  
 FAX 045 ( )  
 環境計量士

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	水処理設備 2号機 処理水	-----	-----	試験方法
カドミウム及びその化合物	0.01 mg/l 未満			JIS K0102 (2013) 55.1
シアン化合物	0.1 mg/l 未満			JIS K0102 (2013) 38.1.2 及び38.3
有機燐化合物	0.01 mg/l 未満			昭和49年環境庁告示第64 号付表1
鉛及びその化合物	0.01 mg/l 未満			JIS K0102 (2013) 54.1
六価クロム化合物	0.05 mg/l 未満			JIS K0102 (2013) 65.2.1
ひ素及びその化合物	0.01 mg/l 未満			JIS K0102 (2013) 61.2
総水銀	0.0005 mg/l 未満			昭和46年環境庁告示第59 号付表1
アルキル水銀化合物	不検出 (0.0005 mg/l 未満)			昭和46年環境庁告示第59 号付表2
ポリ塩化ビフェニル	0.0005 mg/l 未満			昭和46年環境庁告示第59 号付表3
トリクロロエチレン	0.003 mg/l 未満			JIS K0125 (1995) 5.2
テトラクロロエチレン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125 (1995) 5.2
ジクロロメタン	0.02 mg/l 未満			JIS K0125 (1995) 5.2
四塩化炭素	0.002 mg/l 未満			JIS K0125 (1995) 5.2
1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/l 未満			JIS K0125 (1995) 5.2
1,1-ジクロロエチレン	0.02 mg/l 未満			JIS K0125 (1995) 5.2
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l 未満			JIS K0125 (1995) 5.2
1,1,1-トリクロロエタン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125 (1995) 5.2
1,1,2-トリクロロエタン	0.006 mg/l 未満			JIS K0125 (1995) 5.2
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	13:46 25.4 °C 晴 27.9 °C *印は計量法 (107条) の計量証明対象外項目です。			



# 計量証明書

No. A13J0321 - 2

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2013年11月06日

受 付 2013年10月10日  
 試料採取 2013年10月10日 自社  
 試験実施 2013年10月10日 ~ 2013年10月17日  
 提供試料 排水  
 件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)

株式会社オオス  
 登録番号 神奈川 濃  
 横浜市瀬谷区五貫目町  
 〒246-0008 電話045(957)1000  
 FAX 045(957)1000  
 環境計量士

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	水処理設備 2号機 処理水	-----	-----	試験方法
1,3-ジクロロプロペン	0.002 mg/l 未満			JIS K0125 (1995) 5.2
チウラム	0.006 mg/l 未満			昭和46年環境庁告示第59号付表4
シマジン	0.003 mg/l 未満			昭和46年環境庁告示第59号付表5の第1
チオベンカルブ	0.02 mg/l 未満			昭和46年環境庁告示第59号付表5の第1
ベンゼン	0.01 mg/l 未満			JIS K0125 (1995) 5.2
セレン及びその化合物	0.01 mg/l 未満			JIS K0102 (2013) 67.2
ほう素及びその化合物	0.4 mg/l			JIS K0102 (2013) 47.3
ふっ素及びその化合物	0.4 mg/l			JIS K0102 (2013) 34.1
1,4-ジオキサン	0.05 mg/l 未満			昭和46年環境庁告示第59号付表7第3
クロム及びその化合物	0.1 mg/l 未満			JIS K0102 (2013) 65.1.4
銅及びその化合物	1.0 mg/l			JIS K0102 (2013) 52.4
亜鉛及びその化合物	0.1 mg/l 未満			JIS K0102 (2013) 53.3
フェノール類	0.025 mg/l 未満			JIS K0102 (2013) 28.1
鉄及びその化合物 (溶解性)	0.7 mg/l			JIS K0102 (2013) 57.4
マンガン及びその化合物 (溶解性)	0.3 mg/l			JIS K0102 (2013) 56.4
生物化学的酸素要求量	5 mg/l 未満			JIS K0102 (2013) 21及び32.3
浮遊物質	34 mg/l			昭和46年環境庁告示第59号付表9
揮発性抽出物質 (鉱油類)	1 mg/l 未満			JIS K0102 (2013) 附属書1 (参考) 補足II.1
採取時刻	13:46			
水温	25.4 °C			
天候	晴			
気温	27.9 °C			
備考	*印は計量法(107条)の計量証明対象外項目です。			



# 計量証明書

No. A13J0321 - 3

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2013年11月06日

受 付 2013年10月10日  
 試料採取 2013年10月10日 自社  
 試験実施 2013年10月10日 ~ 2013年10月17日  
 提供試料 排水  
 件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)

株式会社オオス  
 登録番号 神奈川 濃  
 横浜市瀬谷区五貫目町  
 〒246-0008 電話045(974)1000  
 FAX 045(974)1000  
 環境計量士

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	水処理設備 2号機 処理水	-----	-----	試験方法
揮発性抽出物質 (動植物油)	1 mg/l 未満			JIS K0102(2013) 附属書1 (参考) 補足II.2
窒素含有量	4.6 mg/l			JIS K0102(2013) 45.2
磷含有量	0.06 mg/l 未満			JIS K0102(2013) 46.3.1
水素イオン濃度	7.6 pH (20℃)			JIS K0102(2013) 12.1
*温度	25.4 ℃			JIS K0102(2013) 7.2
よう素消費量	5 mg/l 未満			昭和37年厚生省令・建設省令第1号別表第2
- 以下余白 -				
採取時刻	13:46			
水温	25.4 ℃			
天候	晴			
気温	27.9 ℃			
備考	*印は計量法(107条)の計量証明対象外項目です。			



# 計量証明書

No. A13J0417 - 1

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2013年11月06日

受 付 2013年10月16日  
 試料採取 2013年10月16日 自社  
 試験実施 2013年10月16日 ~ 2013年10月23日  
 提供試料 排水  
 件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事(6街区)

株式会社オオス  
 登録番号 神奈川 濃  
 横浜市瀬谷区五貫目町  
 〒246-0008 電話045(9  
 FAX 045(9  
 環境計量士

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	水処理設備 3号機 処理水	-----	-----	試験方法
カドミウム及びその化合物	0.01 mg/l 未満			JIS K0102(2013) 55.1
シアン化合物	0.1 mg/l 未満			JIS K0102(2013) 38.1.2 及び38.3
有機燐化合物	0.01 mg/l 未満			昭和49年環境庁告示第64 号付表1
鉛及びその化合物	0.01 mg/l 未満			JIS K0102(2013) 54.1
六価クロム化合物	0.05 mg/l 未満			JIS K0102(2013) 65.2.1
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l 未満			JIS K0102(2013) 61.2
総水銀	0.0005 mg/l 未満			昭和46年環境庁告示第59 号付表1
アルキル水銀化合物	不検出 (0.0005 mg/l 未満)			昭和46年環境庁告示第59 号付表2
ポリ塩化ビフェニル	0.0005 mg/l 未満			昭和46年環境庁告示第59 号付表3
トリクロロエチレン	0.003 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
テトラクロロエチレン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
ジクロロメタン	0.02 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
四塩化炭素	0.002 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
1,1-ジクロロエチレン	0.02 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
1,1,1-トリクロロエタン	0.001 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
1,1,2-トリクロロエタン	0.006 mg/l 未満			JIS K0125(1995) 5.2
採取時刻 水 温 気 候 備 考	15:32 19.4 °C 晴 22.9 °C *印は計量法(107条)の計量証明対象外項目です。			



# 計量証明書

No. A13J0417 - 2

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2013 年 11 月 06 日

受 付 2013 年 10 月 16 日  
 試料採取 2013 年 10 月 16 日 自社  
 試験実施 2013 年 10 月 16 日 ~ 2013 年 10 月 23 日  
 提供試料 排水  
 件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6 街区)

株式会社オオス  
 登録番号 神奈川 濃  
 横浜市瀬谷区五貫目町  
 〒246-0008 電話 045  
 FAX 045  
 環境計量士

検査承認	試験実施

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	水処理設備 3号機 処理水	-----	-----	試験方法
1,3-ジクロロプロペン	0.002 mg/l 未満			JIS K0125 (1995) 5.2
チウラム	0.006 mg/l 未満			昭和46年環境庁告示第59号付表4
シマジン	0.003 mg/l 未満			昭和46年環境庁告示第59号付表5の第1
チオベンカルブ	0.02 mg/l 未満			昭和46年環境庁告示第59号付表5の第1
ベンゼン	0.01 mg/l 未満			JIS K0125 (1995) 5.2
セレン及びその化合物	0.01 mg/l 未満			JIS K0102 (2013) 67.2
ほう素及びその化合物	0.2 mg/l 未満			JIS K0102 (2013) 47.3
ふっ素及びその化合物	0.2 mg/l 未満			JIS K0102 (2013) 34.1
1,4-ジオキサン	0.05 mg/l 未満			昭和46年環境庁告示第59号付表7第3
クロム及びその化合物	0.1 mg/l 未満			JIS K0102 (2013) 65.1.4
銅及びその化合物	0.28 mg/l			JIS K0102 (2013) 52.4
亜鉛及びその化合物	0.1 mg/l 未満			JIS K0102 (2013) 53.3
フェノール類	0.025 mg/l 未満			JIS K0102 (2013) 28.1
鉄及びその化合物 (溶解性)	0.5 mg/l 未満			JIS K0102 (2013) 57.4
マンガン及びその化合物 (溶解性)	0.2 mg/l			JIS K0102 (2013) 56.4
生物化学的酸素要求量	5 mg/l 未満			JIS K0102 (2013) 21及び32.3
浮遊物質量	16 mg/l			昭和46年環境庁告示第59号付表9
PAHs抽出物質 (鉱油類)	1 mg/l 未満			JIS K0102 (2013) 附属書1 (参考) 補足 II.1
採取時刻	15:32			
水温	19.4 °C			
天候	晴			
気温	22.9 °C			
備考	*印は計量法 (107条) の計量証明対象外項目です。			





# 計量証明書

No. A13J0417 - 3

東京都中央卸売市場新市場整備部 様

発行 2013 年 11 月 06 日

受 付 2013 年 10 月 16 日  
 試料採取 2013 年 10 月 16 日 自社  
 試験実施 2013 年 10 月 16 日 ~ 2013 年 10 月 23 日  
 提供試料 排水  
 件 名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (6街区)

株式会社オオス  
 登録番号 神奈川 濃  
 横浜市瀬谷区五貫目町  
 〒246-0008 電話045( )  
 FAX 045( )  
 環境計量士

検査承認	試験実施
●	●

上記提供試料の計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量の対象	水処理設備 3号機 処理水	-----	-----	試験方法
ルル抽出物質 (動植物油)	1 mg/l 未満			JIS K0102 (2013) 附属書1 (参考) 補足II.2
窒素含有量	3.1 mg/l			JIS K0102 (2013) 45.2
磷含有量	0.06 mg/l 未満			JIS K0102 (2013) 46.3.1
水素イオン濃度	6.9 pH (19℃)			JIS K0102 (2013) 12.1
*温度	19.4 ℃			JIS K0102 (2013) 7.2
よう素消費量	5 mg/l 未満			昭和37年厚生省令・建設 省令第1号別表第2
- 以下余白 -				
採取時刻	15:32			
水温	19.4 ℃			
天候	晴			
気温	22.9 ℃			
備考	*印は計量法 (107条) の計量証明対象外項目です。			

豊洲新市場土壌汚染対策工事（6街区）

■プラント処理水

水素イオン濃度測定記録表 平成25年10月

（基準値：5を超え9未満）

月	日	曜日	pH		備 考
			2号機	3号機	
10	1	火	7.33	7.42	
	2	水	7.61	7.71	
	3	木	7.10	7.64	
	4	金	7.22	7.85	
	5	土	7.44	7.84	
	6	日	6.99	7.65	
	7	月	6.99	7.33	
	8	火	7.08	7.68	
	9	水	7.03	7.49	
	10	木	7.72	7.39	
	11	金	7.55	7.60	
	12	土	7.44	7.32	
	13	日	7.58	7.40	
	14	月	7.51	7.40	
	15	火	7.68	7.13	
	16	水	7.06	7.03	
	17	木	6.63	6.55	
	18	金	6.70	6.64	
	19	土	7.45	6.86	
	20	日	7.13	6.88	
	21	月	6.89	7.30	
	22	火	7.01	6.70	
	23	水	6.95	6.84	
	24	木	7.37	6.86	
	25	金	6.95	6.84	
	26	土	7.34	6.50	
	27	日	6.74	6.48	
	28	月	6.85	6.66	
	29	火	6.99	7.62	
	30	水	6.98	7.55	
	31	木	7.65	6.82	

# 濃度計量証明書

東京都中央卸売市場新市場整備部 殿

発行No 40301194-13B-1 1/1

発行日 平成25年10月31日

種別 水質 (排水)  
 試料受付 平成25年10月23日  
 採取区分 持ち込み  
 採取者 依頼者  
 採取場所 東京都江東区豊洲六丁目地内  
 件名 豊洲新市場土壌汚染対策工事 (7街区)



ユニテック環境株式会社  
 本社 東京都江東区豊洲2-1-13  
 780-3851  
 計量 国土登録 濃度第1号

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

計量の対象	試料名称	汚水排水	定 量 下限値	単 位	計 量 の 方 法
	採取月日	10月21日			
	採取時間	-			
計量の対象		計量の結果			
水素イオン濃度 (pH)		7.1 (22.5°C)	-	-	JIS K 0102 12.1 (ガラス電極法)
生物化学的酸素要求量 (BOD)		1	1	mg/L	JIS K 0102 21及び32.3 (隔膜電極法)
浮遊物質 (SS)		6	1	mg/L	昭和46年環境庁告示第59号 付表9 (ろ過重量法)
n-ヘキサン抽出物質 (鉱物油)		2 未満	2	mg/L	JIS K 0102 附属書1 (参考) II-1 (抽出分離重量法-フロリジルカラム分離)
n-ヘキサン抽出物質 (動植物油)		1 未満	1	mg/L	JIS K 0102 附属書1 (参考) II-2 (抽出分離重量法-フロリジルカラム分離)
全窒素		2.6	0.1	mg/L	JIS K 0102 45.2 (吸光光度法)
全燐		0.1 未満	0.1	mg/L	JIS K 0102 46.3.1及び46.1.1 (吸光光度法)
沃素消費量		1 未満	1	mg/L	昭和37年厚生省及び建設省令第1号 別表第2 (滴定法)
フェノール類		0.05 未満	0.05	mg/L	JIS K 0102 28.1.2 (吸光光度法)
銅		0.48	0.05	mg/L	JIS K 0102 52.4 (ICP発光分光分析法)
亜鉛		0.05 未満	0.05	mg/L	JIS K 0102 53.3 (ICP発光分光分析法)
溶解性鉄		0.1 未満	0.1	mg/L	JIS K 0102 57.4及び備考5 (ICP発光分光分析法)
溶解性マンガン		0.05 未満	0.05	mg/L	JIS K 0102 56.4及び備考3 (ICP発光分光分析法)
全クロム		0.02 未満	0.02	mg/L	JIS K 0102 65.1.4 (ICP発光分光分析法)
カドミウム		0.01 未満	0.01	mg/L	JIS K 0102 55.4 (ICP/MS法)
全シアン		0.1 未満	0.1	mg/L	JIS K 0102 38.1.2及び38.3 (吸光光度法)
有機燐		0.1 未満	0.1	mg/L	昭和49年環境庁告示第64号 付表1 (GC (FTD) 法)
鉛		0.01 未満	0.01	mg/L	JIS K 0102 54.4 (ICP/MS法)
六価クロム		0.02 未満	0.02	mg/L	JIS K 0102 65.2.1 (吸光光度法)
砒素		0.01 未満	0.01	mg/L	JIS K 0102 61.4 (ICP/MS法)
総水銀		0.0005 未満	0.0005	mg/L	昭和46年環境庁告示第59号 付表1 (還元酸化原子吸光法)
アルキル水銀		不検出	0.0005	mg/L	昭和46年環境庁告示第59号 付表2 (GC法)
P C B		0.0005 未満	0.0005	mg/L	昭和46年環境庁告示第59号 付表3 (GC法)
トリクロロエチレン		0.001 未満	0.001	mg/L	JIS K 0125 5.2 (HS-GC/MS法)
テトラクロロエチレン		0.001 未満	0.001	mg/L	JIS K 0125 5.2 (HS-GC/MS法)
ジクロロメタン		0.02 未満	0.02	mg/L	JIS K 0125 5.2 (HS-GC/MS法)
四塩化炭素		0.002 未満	0.002	mg/L	JIS K 0125 5.2 (HS-GC/MS法)
1,2-ジクロロエタン		0.004 未満	0.004	mg/L	JIS K 0125 5.2 (HS-GC/MS法)
1,1-ジクロロエチレン		0.02 未満	0.02	mg/L	JIS K 0125 5.2 (HS-GC/MS法)
シス-1,2-ジクロロエチレン		0.001 未満	0.001	mg/L	JIS K 0125 5.2 (HS-GC/MS法)
1,1,1-トリクロロエタン		0.001 未満	0.001	mg/L	JIS K 0125 5.2 (HS-GC/MS法)
1,1,2-トリクロロエタン		0.006 未満	0.006	mg/L	JIS K 0125 5.2 (HS-GC/MS法)
1,3-ジクロロプロペン		0.002 未満	0.002	mg/L	JIS K 0125 5.2 (HS-GC/MS法)
チウラム		0.006 未満	0.006	mg/L	昭和46年環境庁告示第59号 付表4 (固相抽出-HPLC法)
シマジン		0.003 未満	0.003	mg/L	昭和46年環境庁告示第59号 付表5 第2 (固相抽出-GC (FTD) 法)
チオベンカルブ		0.02 未満	0.02	mg/L	昭和46年環境庁告示第59号 付表5 第2 (固相抽出-GC (FTD) 法)
ベンゼン		0.01 未満	0.01	mg/L	JIS K 0125 5.2 (HS-GC/MS法)
セレン		0.01 未満	0.01	mg/L	JIS K 0102 67.4 (ICP/MS法)
ほう素		1 未満	1	mg/L	JIS K 0102 47.3 (ICP発光分光分析法)
ふっ素		1 未満	1	mg/L	JIS K 0102 34.2 (イオン電極法)
1,4-ジオキサン		0.05 未満	0.05	mg/L	昭和46年環境庁告示第59号 付表7 (固相抽出-GC/MS法)
備考)	水温 (採水時) : 19.9°C				

豊洲新市場土壤汚染対策工事（7街区）

■プラント処理水

水素イオン濃度測定記録表 平成25年10月

（基準値：5を超え9未満）

月	日	曜日	pH	備 考
10	1	火	7.50	
	2	水	6.13	
	3	木	6.44	
	4	金	6.37	
	5	土	6.72	
	6	日	7.82	
	7	月	8.24	
	8	火	7.34	
	9	水	6.88	
	10	木	6.69	
	11	金	6.88	
	12	土	6.92	
	13	日	6.90	
	14	月	6.89	
	15	火	7.08	
	16	水	6.23	
	17	木	6.18	
	18	金	6.29	
	19	土	6.51	
	20	日	6.70	
	21	月	6.54	
	22	火	6.40	
	23	水	7.20	
	24	木	7.13	
	25	金	7.26	
	26	土	6.61	
	27	日	6.38	
	28	月	5.66	
	29	火	7.05	
	30	水	6.61	
	31	木	7.06	