

【勝どき門駐車場】

レベル3

- 一部の内外壁の建築仕上塗装材
- 一部のタイル下地セメント材
- 一部の内装の床、壁、天井 成形板など

アスベスト含有建材 除去対象位置図

(令和4年2月28日現在)

【外構工作物】

レベル3

- 建築仕上塗装材

【厚生会館】

レベル1

- 一部の内装天井内吹付材

レベル2

- 煙突 断熱材
- 一部の配管 保温材

レベル3

- 内外壁などの建築仕上塗装材
- 一部の内装の床、壁、天井 成形板など



勝どき門駐車場

厚生会館

※現時点での調査結果であり、今後の工事進捗に合わせて適宜確認を行います。その結果、内容に変更が生じる場合があります。
※関係法令などでは、建築仕上塗材やタイル下地セメント材は原則、レベル3とされており本図はこれに準じていますが、本解体工事においてはより万全を期すため原則、レベル1と同様の除去方法で除去します